

일련번호	△△△△△△△-2
수령자	△△△△

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 12. 02.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : △△△ 출입문 노후 표식(고정문) 교체 필요

(현 황)

- 공단「공원시설유지관리규칙」제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- △△△△△△△ 정문의 경우 출입문 표식을 위해 시트지(고정문, 출입문)를 부착하였으나 일부(고정문) 노후로 인해 미관을 저해하는 실정으로 교체가 필요한 실정임

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△】
- 노후 출입문 표식(고정문) 교체 필요