

일련번호	△△△△△-12
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2023년도 △△△△△△△△△사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 6. 16.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△ △△△△△사무소	2023	현지조치	-	-

제 목 : 자원봉사센터 내 소화기 점검 필요

(현 황)

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 따라 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위해 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△사무소는 △△△△ 내 자원봉사 활성화를 위해 자원봉사 센터를 운영 중에 있으나, 센터 내 비치된 소화기의 경우 소화기 점검표 미부착 등으로 매월 1회 이상 소화기 외관점검 실시 여부를 파악 할 수 없는 실정임.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△사무소】
 - 자원봉사센터 내 소화기 점검을 매월 1회 이상 실시, 관련 기록 소화기 점검표 등에 작성·유지 필요