

[일련번호 : 제 4 호]

청 렬 감 사 실

주 의

제 목 ▶▶▶▶광장 수경시설 관리 미흡

관계기관(부서) 세종특별자치시시설관리공단(◇◇◇◇◇)

내 용

1. 업무 개요

세종특별자치시시설관리공단(이하 “공단”) ◇◇◇◇◇에서는 「세종특별자치시 □□□□의 관리 및 운영에 관한 조례」에 의거 ■■■■■■광장을 관리 및 운영하고 있다.

2. 관계 법령 등 판단기준

「■■■■■광장 위·수탁 협약서」 제◇◇조에 따르면 공단은 시설물 및 장비의 관리운영, 유지 등 수탁업무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서의 주의를 다하여야 할 의무가 있다.

「세종시설관리공단 시설물 유지관리규정」 제◇◇조에 따르면 시설물 유지관리 담당자는 자체 보수가 가능한 때에는 즉시 보수공사로서 조치하고, 자체 보수가 불가능한 때에는 그 내용을 소관부서장에게 보고하여 필요한 조치를 강구하여야 한다고 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 [표 1]광장 상하수도 요금(대상기간 : '22.8.1.~'24.8.31.) 발생 추이 확인 결과, 2023년 3월의 상하수도 요금이 전월과 대비하여 706.9% 증가한 사실이 있다.

[표 1]광장 인수 시점(2022년 8월)부터 현재까지 상하수도 요금이 전월대비 100.0% 이상 상승한 내역을 확인한 결과, 음악분수 운영, 저수조 청소 및 급수 등으로 인해 상하수도 사용량이 증가하였음을 [표 1]과 같이 확인하였으나 2023년 3월은 상하수도 요금이 전월대비 1,004,200원, 706.9% 증가하였음에도 불구하고 저수조 청소 등의 별도 사유가 확인되지 않았다.

[표 1] [표 1]광장 상하수도 납부요금 발생 주요내역

(단위 : 원,%)

구분		납부요금	전월대비		특이사항	
			증가액	증감율	확인사항	상하수도 요금 증가사유
23년	2월	142,060	-2,330	-1.6%	이상없음	-
	3월	1,146,260	1,004,200	706.9%	100% 이상 증가	별도 사유 확인 불가
	4월	254,130	-892,130	-77.8%	이상없음	-
	5월	1,192,710	938,580	369.3%	100% 이상 증가	☐☐☐☐☐광장 음악분수 운영 (2023.5.~10.)
	6월	1,713,490	520,780	43.7%	이상없음	
	7월	1,648,150	-65,340	-3.8%	이상없음	
	8월	1,610,120	-38,030	-2.3%	이상없음	
24년	2월	151,020	-2,840	-1.8%	이상없음	-
	3월	1,100,300	949,280	628.6%	100% 이상 증가	음악분수 저수조 청소, 급수
	4월	358,700	-741,600	-67.4%	이상없음	-
	5월	596,320	237,620	66.2%	이상없음	
	6월	1,475,650	879,330	147.5%	100% 이상 증가	타 기관 행사 개최(2건)
	7월	1,210,060	-265,590	-18.0%	이상없음	
	8월	3,812,000	2,601,940	215.0%	100% 이상 증가	물놀이 수경시설 운영

이에 당시 정황을 확인한 결과, ■■■■광장 내 거울분수 시범운영(2023년 4월)을 앞두고 저수조를 급수하는 과정에서 수위를 조절하는 수위계가 고장으로 인해 작동하지 않았고, 이로 인해 거울분수 운영을 위한 급수량 이상의 상하수도 가 사용된 사실이 확인되었다.

또한 2023.3.1.~2023.3.31. 기간의 ■■■■광장 근무일지, 그 외 기록물을 확인한 결과, 당시의 수위계 고장 및 급수 과다에 대한 발생 보고, 시설점검 결과, 조치내용 등에 대한 보고 기록이 없어 현장에서의 시설점검, 특이사항에 대한 보고를 철저히 하지 않은 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 ◇◇◇◇◇은 ■■■■광장 수정시설 미흡에 대하여, “향후 시설점검 세부계획 수립 등을 통하여 기기고장 및 점검 미숙으로 인한 공공요금이 낭비되지 않도록 시설물 유지관리에 만전을 기하겠다”는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 세종특별자치시시설관리공단 이사장은 ■■■■광장 수정시설의 계량기 일일 점검, 관련 설비 점검 등 시설점검 항목을 확대하고, 점검 결과에 대한 보고 체계(보고 내용 및 절차, 근무일지 서식 등)를 강화하여 수정시설의 원활한 시설 관리에 만전을 기하시기 바랍니다. (부서 주의)