

### [1] 추진배경

- 법적기준 대비 과보유로 불필요한 비용을 절감하여 재정 건전화 필요
- 공기호흡기 법적 기준 준수를 통한 관리 부담 최소화 노력

### [2] 추진실적

- 추진기간 : 2024.01.01. ~ 10.31.
- 호선별 보유수량 법적 기준에 맞게 조정 관리
  - 법적 기준 : 지하 층당 2대, 사용 연한 15년 후 폐기
  - 사용 전환 : 2호선 (64대) → 1호선

#### < 호선별 현황 >

| 구 분 | 보유수량 | 법적기준 | 법적기준에 따른 과보유수량 |
|-----|------|------|----------------|
| 계   | 327  | 253  | 74             |
| 1호선 | 151  | 141  | 10 (잔존기간 14년)  |
| 2호선 | 176  | 112  | 64 (잔존기간 8년)   |

※ 1호선 보유 수량 중 사용연한(15년) 초과로 76대 2024년도 폐기

### [3] 추진성과

- 호선별 보유수량 법적 기준에 맞게 조정 관리 : 327대 ⇨ 253대
  - 1호선(151대 → 141대), 2호선(176대 → 112대) ※ 2호선 64대 → 1호선으로 사용 전환
- 예산 절감(구매+관리) 추산액 : 237,170천원 / 15년
  - 구매비용 : 192,400천원(대당 2,600천원)
  - 관리비용 : 44,770천원{대당 충전 405천원(27,000원\*15회), 검사 200천원(40,000원\*5회)}
    - ※ 충전 15회(연 1회), 용기 검사 5회(5년, 10년, 13년, 14년, 15년 주기)

| 구 분      |    | 계       | 예산 절감액 (단위 : 천원) |         |
|----------|----|---------|------------------|---------|
|          |    |         | 1호선              | 2호선     |
| 조정수량 (대) |    | 74      | 10               | 64      |
| 유지<br>비용 | 구매 | 192,400 | 26,000           | 166,400 |
|          | 관리 | 44,770  | 6,050            | 38,720  |
| 합계       |    | 237,170 | 32,050           | 205,120 |