

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-011	처분요구일자	2024-03-21
처 분 종 류	부서주의, 통보		
관 계 부 서	◇처(☑팀), ●처(△팀)		
제 목	안전용품(절연화) 구매 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

●처는 친환경 에너지 사업관리(◇팀), 전력계통시설 운영 및 관리(△팀), 여객전력시설 관리(⊗팀), 항공등화시설 운영 및 관리(⊗팀), 공항환경 관리(◀팀) 업무를 수행하고 있다.

2022. 4. 22. 당시 ●처(⊗팀)는 시설개선 공사 등 현장관리 업무를 위해 당시 ●처 내 각 팀의 수요조사를 바탕으로 절연화 25켤레를 2,875,000원(부가세 제외)에 구매하였다.

그리고 ●처(△팀)는 시설유지관리 및 개선공사 업무 시 안전사고 예방을 위해 ●처 내 각 팀의 수요조사를 바탕으로 2023. 12. 19. 안전용품(절연화) 50켤레를 5,512,727원(부가세 제외)에 구매하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

공항공사 「안전보건경영지침서」에 따르면 안전화(절연화)는 동 지침서 MS-G-02 6.1.3에 열거되어 있는 안전인증대상 보호구로, 같은 지침서 MS-G-02 5.0 적격품 검토 절차에 따라 구매담당자는 안전화(절연화) 구매 완료 시 안전보건관리 전산시스템에 취득 내역을 등록해야 한다.

또한 위 지침서 MS-G-01 4.3에 따르면 관리감독자 또는 각 사업부서의 장은 지급하는 보호구를 보호구 지급대장에 기록하고 이를 유지해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2022. 4. 22. 및 2023. 12. 19. ●처에서 구매한 절연화는 절연화의 기능 상실에 따라 교체 지급하거나, 미보유 직원들에게 지급되었다. 그런데 2022. 4. 22. 지급받은 직원 중 일부가 1년 8개월 만인 2023. 12. 19.에 절연화를 다시 지급받은 사실이 아래 [표]와 같이 확인되었다.

[표] 절연화 재지급 내역

연 번	소속부서	성명	금액(원,VAT 제외)		재지급 사유
			'22.4월	'23.12월	
1	●처 ⊕팀	K	115,000	105,455	기존 절연화 사이즈가 맞지 않음
2	●처 ⊗팀	L	115,000	105,455	이음부 벌어져 방수기능 저하
3	●처 ⊗팀	M	115,000	105,455	분실
4	●처 ⊗팀	N	115,000	105,455	이음부 벌어져 방수·보호기능 저하
5	●처 ⊗팀	O	115,000	105,455	이음부 벌어져 방수·보호기능 저하
6	●처 ◀팀	P	115,000	105,455	분실
합 계			690,000	632,730	

이와 관련하여 ●처(⊕팀)는 절연화를 단순히 구매만할 뿐 근로자의 사용 및 관리에 대한 점검 또는 감독을 하지 않고 있으며, 손망실에 대한 관리도 미비한 것으로 확인되었다.

또한 절연화는 공항공사 「안전보건경영지침서」에 따른 안전인증대상 보호구이므로, ●처(⊕팀)는 절연화 구매 완료 후 안전보건관리 전산시스템인 안전관리정보시스템(SMIS)에 등록해야 했으나 등록하지 않았으며, 감사가 진행되는 과정에서 이를 인지한 후 안전관리정보시스템(SMIS)에 등록하였다.

이렇듯 절연화 관리에 대한 점검 및 전산시스템 등록 누락 등으로 절연화 관리가 제대로 이뤄지지 않는 결과를 초래하였으며, 절연화 관리 부실

에 따른 추가 지출이 발생하여 예산을 낭비한 결과를 초래하였다.

관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

●처(△팀)는 공항공사 「안전보건관리규정」 제25조4(안전보건 보호구)에 따라 기능저하 및 사용에 이상이 있는 안전화를 교체 지급하였으며, 지급한 안전보호구를 안전관리정보시스템(SMIS)에 등록하고 손망실 등 관리하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

이와 관련하여 ●처(△팀)에서 안전인증을 보유한 안전용품(절연화)를 보유하고 있지 않거나 교체가 필요한 수량을 구매한 점에 대해서는 인정이 된다. 그러나, 손망실 및 사이즈 문제로 인한 재구매에 대해서는 불필요한 예산낭비가 발생되지 않도록 관리·감독해야 함에도 불구하고 그러한 충분한 관리·감독 없이 구매하여 예산 낭비가 발생한 점을 고려할 때, 해당 부분에 대한 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① 사장(◇처장)은 안전용품(절연화)을 구매하고 지급함에 있어서 공항공사 「안전보건경영지침서」를 준수하지 않은 ●처(△팀)에 「부서주의」 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

② 사장(●처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 내 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략