

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-안전-02호

제목 전기작업 작업관리체계 미흡

소관부서 0000처 ◆◆◆◆◆부

조치부서 0000처 ◆◆◆◆◆부

내용

1. 업무 개요

공사는 설비 및 시설운영과 관련하여 수행되는 모든 현장 활동(작업)에서 관련자간의 공식적인 의사소통 수단을 제공하고 작업의 통제, 안전조치 및 작업허가 절차의 수행과 관련한 관련자의 책임을 명확히 제시함으로써 작업과 관련된 필요한 안전조치가 시행되어 근로자의 안전이 확보될 수 있도록 「작업허가 절차서」(EHSQ-P-000000)를 운영하고 있다.

아울러, 동 절차서에서는 잠금·꼬리표 안전기준, 일반작업 안전기준 등 총8가지 유형의 작업에 대한 안전기준을 제시하여 안전한 작업수행을 지원하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「작업허가 절차서」 6.10.9 에 따라 공사의 모든 기기조작은 설비운전원 또는 공급관리자만이 할 수 있으며 동 절차서 부표 7. 전기작업 안전기준 4.2.4 에서도 전기작업 관련 개폐기를 조작하고자 할 때에는 설비운전원이 조작토록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사 「작업허가 절차서」에서는 전기작업 관련 설비뿐만 아니라 모든 기기의 조작책임을 별도의 자격요건 없이 설비운전원(공급관리자)에게 부여하고 있으나, 전기안전관리법 시행규칙 제30조(전기안전관리자의 자격 및 직무)에 따른 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제11조(전기설비의 운전·조작에 관한 안전관리) ①, ②항에서는 전기설비의 운전 및 조작은 전기안전관리자 또는 제14조(안전관리 교육 및 훈련)에 따라 안전관리 교육을 받은 자 중 1명을 지정하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행토록 되어 있다.

현 작업허가 절차서에 규정된 사항대로 전기작업을 시행하면 전기안전관리자의 직무가 미이행 됨은 물론 설비운전·조작과 관련한 사고 발생 시 조작자에 대한 법규 미준수 책임소재 논란이 예상되는 바 전기설비 조작이 안전하게 수행될 수 있도록 관련규정의 개선이 시급하다 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

OOOO처 ◆◆◆◆◆부는 전기설비의 조작과 관련하여 전기안전관리자의 직무에 관한 고시에서 규정한 내용을 해당 절차서에 조속히 반영하여 전기작업 안전을 제고하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

OOOO처장은

전기작업이 안전하게 수행될 수 있도록 전기설비 운영·조작자의 자격요건(전기 안전관리자 또는 교육을 받은 자 등)이 반영될 수 있도록 관련 절차를 개정하시기 바랍니다. (통보)