

한국가스공사 상임감사

통보

제 목 구축물 유지관리 절차 및 기술표준 미비

관 계 부 서 ▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부

조 치 부 서 ▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부

내 용

1. 업무 개요

▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부는 「직제규정 시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따라 생산기지 시설물 보수·보강업무를 총괄하면서 매년 “생산기지 주요구축물 유지관리용역”을 통합발주¹⁾ 하고 있으며, 최근 계약한 “2023년 생산기지 주요구축물 유지관리용역”(이하 “구축물 유지관리용역”이라 한다)의 계약현황은 【표 1】과 같다.

【표 1】 구축물 유지관리용역 계약현황

계약명	계약상대자	보유면허	계약금액(원)	계약기간	유지관리 시설물
2023년 생산기지 주요구축물 유지관리용역	(주)☆●▼⊗	시설물 유지관리업	***,***,***	2023.7.01. ~ 2024.6.30.	법정시설물 ^{주)} 및 토목구조물

주) 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제2조에 따른 제1종, 제2종 시설물

※ 출처: ▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부 제출 확인서

또한 ⊖⊗★■부는 구축물 유지관리 관련 기술표준 “생산기지 시설물의 일상 점검 및 유지보수 기준(KTS-TF-001)”을 관리·운용하고 있다.

1) ⊖⊗★■부는 2016년부터 기지본부(⊖□, ⊖♠, ♣◆, ⊕○)의 주요구축물에 대한 유지관리 용역을 통합 발주해 오고 있음. 다만, ◆○#⊕◆본부의 경우는 2019. 11. 28. 준공되어 감사일 현재(2023. 8월)까지 하자담보 책임기한(철근콘크리트: 7년) 내에 있어 구축물 유지관리용역 대상에서 제외하고 있음.

○□ · ○♠ · ♣♦ · ●▼♠●본부 ○◆⊗⊗부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2]
 분장업무에 따라 각 생산기지의 구축물 및 건축물 유지보수 업무를 담당하면서
 구축물 유지관리구역의 현장 용역관리와 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한
 특별법」(이하 "시설물안전법"이라 한다) 제2조에 따른 【표 2】의 1종, 2종 시설물(이
 하 "법정시설물"이라 한다)을 유지관리하고 있다.

【표 2】 법정시설물 관리 현황

관리부서	종별구분	시설물명	구조형식	규모	준공년도
○♠기지	1종	1부두	돌핀식	70,000DWT	1985
	1종	2부두	돌핀식	127,000DWT	1997
○□기지	1종	1부두	돌핀식	75,000DWT	1995
	1종	2부두	돌핀식	127,000DWT	1999
♣♦기지	1종	1부두	돌핀식	75,000DWT	2001
	1종	2부두	돌핀식	127,000DWT	2012
⊗○기지	1종	1부두	돌핀식	127,000DWT	2015
	2종	가곡천 호안 RC 옹벽	역T형	L=256.7m, H=5.2m	2014

※ 출처: ▼♣▼♦처 ○⊗★■부 제출 확인서

2. 구축물 점검·보수절차서 제출 및 승인 절차 마련 필요

가. 관계규정 및 판단기준

시설물안전법 제43조에 따라 국토교통부장관은 시설물에 대한 유지관리의
 실시방법·절차 등에 관한 지침(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침, 국토
 교통부고시 제2022-539호, 이하 "유지관리지침"라 한다)을 작성하도록 되어 있고 같은 법
 제42조에 따라 시설물의 유지관리를 하는 자는 이 유지관리지침에서 정하는
 유지관리의 실시방법 및 절차 등에 따라 성실하게 그 업무를 수행하도록 규정
 되어 있다.

유지관리지침 제31조 제1항에 따르면 시설물 보수의 필요성은 발생한 손상이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 이 지침 및 표준시방서 등의 각종기준을 참조하도록 규정되어 있다. 또한 같은 지침 제33조에 따르면 시설물 결함에 따른 보수는 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 각종 기준(표준시방서, 콘크리트 보수보강요령 등)을 참조해 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수방법을 선정하도록 하며, 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정하도록 되어있다.

한편 건축물 유지관리용역 계약내용 중 「과업내용서」 Ⅲ. 특기시방서 제15조에 따르면 계약상대자는 건축물 유지관리 용역업무의 개시와 동시에 건축물별 효율적인 점검 및 보수를 위한 절차서(이하 “유지관리절차서”라 한다)를 작성하여 현장에 비치, 운용하도록 규정되어 있다.

따라서 건축물 유지관리용역 계약상대자는 용역 착수와 동시에 유지관리절차서를 작성하여 현장에 비치·운용하여야 하고 법정시설물의 경우는 유지관리지침에서 정한 보수·보강 기준 및 공법 선정 방법 등을 유지관리절차서에 포함하여 작성하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 이번 감사대상인 ○□·○♠기지본부에서의 유지관리절차서 작성 및 현장 비치·운용 현황을 살펴본 결과, 건축물 유지관리용역 계약상대자는 2023. 7. 1. 용역을 착수하였음에도 감사기간(2023. 7. 17. ~ 7. 28.) 까지 유지관리절차서를 작성하지 않고 있었으며 당연 현장에 비치·운용하고 있지 않은 채 유지관리업무를 수행하고 있는 것으로 확인되었다.²⁾

이와 관련하여, 계약내용에는 계약상대자가 유지관리절차서를 작성하여 현장에 비치·운용하도록 정하고 있을 뿐 감독부서의 검토와 승인에 관한 절차는 별도로 정하지 않고 있다.

구축물 점검·보수 행위 자체가 구축물 유지관리용역의 주요 역무이고 법정 시설물의 경우는 법적 지침에 따라 유지관리를 해야 하는 점을 고려하면 감독 부서는 용역 착수 전에 계약상대자로부터 구축물 점검·보수 절차서를 제출 받아 적정성을 검토하여 승인하여야 하고 용역 착수 후에는 승인된 절차서를 토대로 용역을 관리하는 것이 바람직하다.

3. 구축물 유지관리 절차 관련 내부규정 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

내부규정 「본부 기술표준 관리지침」 제5조 제1항에 따라 본부기술기준은 가스시설물의 운영 및 보수방법에 관한 기술이 관련법령에서 정하는 기술기준에 적합한지의 여부와 기준의 통일성·합리성·경제성 등을 감안하여 제·개정하도록 규정되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

구축물 점검·보수 절차 등을 규정한 “생산기지 시설물의 일상점검 및 유지보수 기준”(KTS-TF-001)에는 구축물에 대하여 일상점검에 대한 내용은 규정되어 있으나 점검 후 손상부에 대하여 유지관리지침에 따른 보수·보강 절차 및 방법(보수·보강 필요성 판단기준, 공법 선정 및 시공방법, 검사기준 등)에 대해서는 구체적으로

2) ○□생산기지 ●◆⊗⊗부 제출 확인서(2023. 7. 20.), ○♠생산기지 ●◆⊗⊗부 제출 확인서(2023. 7. 24.)

규정되어 있지 않아 이에 대한 보완이 필요하다.

이 기준은 앞서 지적한 계약상대자가 제출할 유지관리절차서의 적정성 검토에 활용하기 위한 내부기준으로 감독부서가 유지관리절차서를 검토할 때 어려움을 겪지 않도록 미흡한 부분을 보완하는 등 개정할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

⊖□・⊖♠기지본부 ●◆⊗⊗부는 유지관리절차서를 작성・운영하지 않은 사실을 인정하면서 감사 의견대로 과업내용서에 발주자의 유지관리절차서 승인에 관한 사항을 반영하는 것이 필요하고 절차서 승인 시 참조할 수 있는 내부기준 마련이 필요하다는 의견을 제시하였다.

⊖⊗★■부는 계약내용에 발주자의 유지관리절차서 승인에 관한 사항을 과업내용서에 반영하겠으며 건축물 관련 다른 내부규정을 참조하여 “생산기지 시설물의 일상 점검 및 유지보수 기준”을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▼♣▽◆처장은

- ① 건축물 유지관리용역의 계약상대자가 건축물 점검・보수 절차서의 작성 없이 유지관리 업무를 수행하지 않도록 감독부서의 절차서 승인에 관한 내용을 계약내용에 반영하는 등 계약내용을 변경하시기 바랍니다. (통보)
- ② “생산기지 시설물의 일상점검 및 유지보수 기준” 기술표준에 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」에 따른 보수・보강 방법 등을 보완하는

등 내부지침의 미비한 사항을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부 (통보)