

## 지적사항

(2)

### 지입자재 공급원 승인 소홀

경고 - EZS / 주의 - LMT

#### 【현황 및 근거】

- 「건설공사 기술표준(GSD-0105)」 5. 건설공사용 지입자재 제작업체 관리에 시공사가 공급원으로 희망하는 업체의 평가표를 작성하여 신청하면 공사시공부서에서 승인
  - 기자재 적합성, 품질인증 보유, 제조능력, 제조 및 납품실적 등의 평가표 작성
  - 실적이 없는 업체의 경우 현장실사와 공인기관의 제품시험 실시
- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제8절(감독권한대행) 제87조 지입자재 공급원 검토·승인은 건설사업관리기술인의 역무로 명시

#### 【문제점】

- ① (본사 승인업체 검토 미실시) 지입자재 승인은 건설사업관리기술인의 업무
  - 본사의 승인업무 관련 업체 목록을 요청하고, 건설사업관리기술인의 검토 없이 시공사 지시
- ② (지입자재 공급원 승인절차 미준수)
  - 평가표 미작성, 현장실사 및 투습도 측정 미실시한 상태로 공사지시서 발송
- ③ (지입자재 공급원 적정여부 사후확인)
  - CGB 공급업체 낙찰자 선정(2023. 6.23) 이후에 현장실사 등 적정여부 확인

#### 【조치할 사항】

- ▶ 지입자재 공급업체 승인관련 건설사업관리기술인의 검토를 생략하고 시공사에 직접 전달하는 등 승인업무를 소홀이 한 담당 차장 **경고**, 업무 담당자 **주의**