

② 지적사항 요약

1 안전관리 이행 분야 (7건) No. 1~7

3

관로순찰 부적정 및 지역감시원 운영기준 불합리

통보 - 〇처 〇부

【현황 및 근거】

- 「안전관리규정」 제25조, 제35조에 따라 공사는 1일 1회 이상 관로순찰을 해야 함
- 공사는 관로순찰 등 안전점검원의 업무를 □□공사에게 위탁(대행)*하고 있음
 - * 계약내용: "2024~2025년 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역"(24.4.1.~26.3.31., ??억 원)
- 「도시가스사업법 시행령」 제15조 제3항에 따라 안전점검원 선임 조건은
 - (지위) 공사가 전액 출자한 기관(□□공사)의 직원이면서
 - (자격조건) 가스기능사 이상의 자격 또는 안전점검원 양성교육 이수한 사람
- 기술표준¹⁾ 및 계약내용에 따라 □□공사는 취약지역²⁾에 지역감시원 투입 가능
 - 1) 주배관 손상방지 및 관로관리 기술표준(KOGAS-GSD-2148)
 - 2) 차량 진입이 불가능한 구간 또는 상시 감시가 필요한 지역
- □□공사는 사고발생구간에 제3자(주)와 지역감시원 용역계약 체결 및 투입

【문제점】

- ① (지역감시원이 안전점검원 역할수행 불가) 지위와 자격조건 모두 미충족된 자에게 안전점검원 역무 위탁 및 점검 투입
- ② (□□공사의 지역감시원 운영 불합리) □□공사가 관로순찰 점검을 하여야하나 실질적으로 지역감시원이 실질적 관로순찰* 실시
 - * 배관노선을 따라, 자전거 이용 1일 2회 왕복 순찰 및 관로부속 시설물 유지관리 등
 - □□공사는 사고발생구간에 차량 진입 불가 사유로 노선 밖 관로순찰
 - 배관노선을 벗어난 시야 밖 우회 순찰은 관로순찰의 목적(사고예방) 달성 불가
- ③ (안전점검원 및 지역감시원 역무구분 필요) 계약내용 및 기술표준에 □□공사와 지역감시원의 관로순찰 역무 구분 명확화 필요

【조치할 사항】

- ▶ 지역감시원 역할 변경(실질적 순찰자 → 보조적 순찰자)에 따른 지역감시원 운영제도 필요성을 합법성 측면에서 재검토하고 검토결과에 따라 관련 기술표준 개정하도록 통보