

② 지적사항 요약

3

건설공사 관련 법규 이행 분야 (9건) No. 20~28

22

건설공사 재료비 할증물량 노무비 계상 부적정

시정 - ◇·■본부 ■부

【현황 및 근거】

- 「건설공사 표준품셈」에 1-4-1항에 따르면 재료의 할증량에 대해서는 노무비를 반영하지 않아야 함
- 「공사계약일반조건」 제19조에 따르면 설계서의 내용에 오류가 있을 경우에는 그 사실을 조사, 확인하고 설계서를 보완하여 설계변경을 해야 함

【문제점】

- ① (재료할증량에 대한 노무비 오계상) 케이블 포설의 할증 물량에 설치품 계상
 - (◇) '㉸관리소 배관연결시설 설치 전기공사' (총 ??원)
 - (■) '㉹관리소 계량설비 교체공사(계장)' (총 ??원)

【조치할 사항】

- ▶ 설계 시 과다 계상된 공사비 ??원을 감액토록 시정
- ▶ 설계 시 과다 계상된 공사비 ??원을 감액토록 시정