

② 지적사항 요약

3

건설공사 관련 법규 이행 분야 (9건) No. 20~28

23

㉠㉡공사 수의계약 집행기준 불명확

통보 - ◆처 ○부

【현황 및 근거】

- 「자회사와의 수의계약 집행기준」 제2조에 따르면 가스생산 및 공급설비의 유지관리를 위하여 불가피한 경우로서 ㉠㉡에 의하여 배관이설공사를 할 경우 양단 ㉠㉡ 구간(총48m)에 해당하는 경우에는 자회사와 수의계약을 할 수 있음

【문제점】

- ① (산출기준 불분명) 양단 ㉠㉡ 구간(총48m)에 대한 기준이 불명확하여 지역본부별 산출기준이 상이함

지역본부	산출기준	산출된 구간(m)
□	㉠㉡ 천공지점 중심간 직선거리	15.69
◇	이설배관길이+양단 각3m	227
	단일구간(지점)으로 산출불가	0
■	㉠㉡ 천공지점 중심간 구간거리	29

- ② (현행화 필요) 배관이설공사의 공급설비 신·증설 공사 ㉠㉡공사 발주시에 해당 규정을 근거로 자회사와 수의계약 집행 중

【조치할 사항】

- ▶ ㉠㉡공사 수의계약 집행기준 명확화 및 현행화를 위하여 「자회사와의 수의계약 집행기준」을 개정하도록 통보