

【현황 및 근거】

- 「건설기술진흥법」 제63조 및 국토교통부 고시 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」〔별표7〕 안전관리비 계상 및 사용기준에 안전관리비 계상 대상을 분류
※ 대상항목 3. 발파굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용
가. 지하매설물 보호조치 비용 2) 지하매설물 보호 및 복구 공사 비용

【문제점】

- ① (비목 적용 부적정) 〇부의 “2023년도 하반기 배관이설공사 표준설계서”에 “지장물보호공” 비용을 안전관리비에 계상하지 않고, 직접공사비의 부대공에 반영 (지적사항 21. 배관이설 및 설비증설 등 공사의 경비 분리 계상 소홀 연관)

【조치할 사항】

- ▶ “지장물보호공” 비용을 안전관리비에 계상토록 표준설계서 개정 **현지시정**