

【현황 및 근거】

- 「공급관리소 예방점검 시행기준」 ‘7. 비상정압기 동작 시험’에 따르면 ■부서는 연초에 비상정압기 시험계획을 수립하고, 비상정압기 동작시험은 월1회 시행한다고 명시되어 있으며, 시행 후 그 결과를 보고하여야 함
- 「무인관리소 점검요령」 ‘5.점검항목’에 따르면 무인화관리소(GS)의 비상정압기 동작시험의 주기는 격주로 명시됨
- “본부 표준 개정 관련 회의결과 송부(●부-1103, ‘24. 5. 21.)”에 따르면 무인화관리소 비상정압기 동작시험 주기 변경(격주→월간)으로 완화하는 안전에 대하여 ‘충분한 운영기간을 가지고 공급 안정성을 입증할 수 있는 객관적 데이터 확보 후 재검토’의 결론을 전 지역본부에 전파함

【문제점】

- ① (동작시험 주기관리 소홀) 공급물량 과소로 인한 정압기 절체작업 시행이 어려운 상황에 대하여 설비운영주관부서와 협의 없이 동작시험 주기를 월간으로 변경

【조치할 사항】

- ▶ 설비운영주관부서와 협의하여 무인관리소 비상정압기 동작시험 주기 재정비 및 시행토록 현지시정