

(2)

㉠㉡ 예방점검 정비기준 문서화 관리 미흡

현지조치 - ❖원 팀

【현황 및 근거】

- ㉠㉡공사 연구개발설비 계약특수조건 제5조 따라 감독부서는 계약상대자에게 예방점검정비의 시행기준(*)에 따라 예방점검 역무를 수행토록 해야 함

* 설비별 점검주기, 점검항목 등에 대한 예방점검 기준표

【문제점】

- ① (예방점검 시행기준 관리 미흡) 가스필터 등 31종 설비에 대해 예방점검 기준 (점검주기 등)을 마련하지 않고 예방점검 수행

【조치할 사항】

- ▶ 설비별 예방점검 시행기준(점검주기 등)을 마련하고 문서화하여 관리 (현지조치)