

통 보

제 목 LPG특정사용시설 정기점검 후 처리 부적정

관 련 부 서 충북북부지사

내 용

1. 업무 개요

충북북부지사에서는 관할 지역 내 LPG특정사용시설인 ‘A’, ‘B’에 대하여 아래 [표 1]과 같이 정기점검을 실시하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 정기점검 실시 내역

연번	접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사종류	구분	검사일자	관련자 (검사원)
1	2021- *****	*****	“A”	정기점검	사용 시설	2021.10.21.	○○○
2	2021- *****	*****	“B”	정기점검	사용 시설	2021.12.02.	○○○

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「LPG시설 검사업무 처리지침」 제8-12조에 따라 공사는 정기검사 미신청업소 또는 불합격 사항 미개선업소의 안전관리 상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위해 LPG특정사용시설에 대해 정기점검을 실시할 수 있다.

이때 동 지침 제8-13조에서는 정기점검 후에 검사수수료를 납부한 업소에 대해 처리 방법을 안내하고 있으며, 정기점검 결과가 ‘합격’ 하고 당해 연도에 수수료를 납부한 업소는 정기검사로 이관하여 처리해야 하고, 만약 정기점검

결과가 ‘부적합’ 하였거나 이월하여 수수료를 납부하는 업소는 현장을 다시 방문하여 검사를 실시해야 한다.

2201-1 LPG시설분야 검사업무 처리지침

제8-12조 【정기점검 등】

- ① 광역본부·본부·지사장은 미검업소 또는 불합격사항 미개선업소의 안전관리상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위하여 미검업소 또는 불합격사항 미개선업소에 대하여 정기점검을 실시할 수 있다.
- ② 정기점검은 해당시설의 검사표를 작성 후 가스피아에 결과를 등록하고 「위임전결규정」에 따라 결재를 실시한다.
- ③ 검사신청용 지로용지 및 별지 제8호 서식의 “검사신청 촉구 안내문”을 업소에 배포하여 검사신청을 적극 유도한다.

제8-13조 【정기점검 후의 처리】

- ① 정기점검 후에 검사수수료를 납부하는 업소는 다음 각 호와 같이 처리한다.
 1. 종전의 정기점검 결과가 적합하고 당해 연도에 수수료를 납부한 업소는 정기검사로 처리할 것
 2. 종전의 정기점검결과가 부적합하였거나 연도를 이월하여 수수료를 납부하는 업소는 현장을 방문하여 다시 검사를 실시할 것

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충북북부지사에서 감사대상기간(2021.10.01. ~ 2024.09.30.) 동안에 LPG 특정사용시설 정기점검 업무를 수행하면서, 정기점검 결과가 부적합하고 당해 연도에 수수료가 납부되었지만 해당 업소를 다시 방문하여 정기검사를 실시하지 않은 2건이 아래 [표 2]와 같이 확인되어 안전성 검증이 미흡하게 처리되는 결과를 초래하였다.

[표 2] LPG특정사용시설 정기점검 후 처리 부적정 현황

접수번호	업소명	정기점검일 (점검결과)	정기검사 신청일	부적정 내용	업소상태	관련자 (검사원)
2021- *****	“A”	2021.10.21. (부적합)	2021.12.13	‘21년 정기검사 미실시	폐지	○○○
2021- *****	“B”	2021.12.02. (부적합)	2021.12.17	‘21년 정기검사 미실시	영업	○○○

※ 자료출처 : 가스피아-업소/시설관리 조회자료 재구성

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 충북북부지사장은

위 [표 2]와 같이 정기점검 결과가 ‘부적합’ 임에도 검사가 완료되지 않은 시설에 대하여 조치하여 주시고 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)