

통 보

제 목 특수고압가스 사용시설 검사표 작성 부적정

관 련 부 서 충북본부

내 용

1. 업무 개요

충북본부에서는 감사대상기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 특정고압가스¹⁾ 사용시설 중 특수고압가스²⁾를 사용하는 시설에 대하여 완성·정기검사를 총 12건 실시하였다.

[표 1] 충북본부 특수고압가스사용시설 완성·정기검사 처리 현황

연번	업소명(업소번호)	접수번호	검사일자	사용유체 (사용량)	관련자 (검사원)
1	“A” (*****)	2022-*****	2023.02.28	디보레인(0.142m³), 수소(14.058m³)	4급 ○○○
2		2024-*****	2024.05.03		4급 ○○○
3	“B” (*****)	2022-*****	2022.06.22	포스핀 (68 m³)	4급 ○○○
4		2023-*****	2023.02.24		5급 ○○○
5		2024-*****	2024.06.05		4급 ○○○
6	“C” (*****)	2022-*****	2022.09.21	암모니아(25.27kg), 모노실란(7.1 m³)	5급 ○○○
7		2023-*****	2023.11.22		5급 ○○○
8	“D” (*****)	2021-*****	2021.12.17	디실란(15kg), 혼합가스(7m³)	3급 ○○○
9	“E” (*****)	2022-*****	2022.12.13	디보레인(0.6m³), 디실란(1.2m³) 등	4급 ○○○
10	“F” (*****)	2021-*****	2021.12.16	PH3(0.001m³), GEH4(0.001m³), 수소(72.47m³)	4급 ○○○
11		2022-*****	2022.12.13		5급 ○○○
12		2023-*****	2023.11.22		5급 ○○○

※ 자료출처 : 가스피아-안전공동-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

1) 특정고압가스 : 수소·산소·액화암모니아·아세틸렌·액화염소·천연가스·압축모노실란·압축디보레인·액화알진, 그밖에 대통령령(고법 시행령 제16조)으로 정하는 것

2) 특수고압가스의 정의

▶ <고압가스안전관리법 시행규칙 제2조(정의)> 28. “특수고압가스”란 압축모노실란·압축디보레인·액화알진·포스핀·세렌화수소·게르만·디실란 및 그 밖에 반도체의 세정 등 산업통상자원부장관이 인정하는 특수한 용도에 사용되는 고압가스를 말한다.

2. 관련규정 및 판단기준

「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다)」 제20조제1항에 따른 특정고압가스 사용시설은 상세기준 「KGS FU211 특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준」에 따라 검사를 실시하여야 하며, 특정고압가스 사용시설 중 특수고압가스를 사용하는 시설은 상세기준 「KGS FU212 특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준」에 따라 검사를 실시하여야 한다.

이에 ○○○○처(現 ○○○○처)는 각각의 상세기준을 반영한 검사표 서식을 제정하였고 특정고압가스 사용시설에 대한 검사는 「특정고압가스 사용시설」 완성검사표 및 정기검사표를 사용하고, 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사는 「특수고압가스 사용시설」 완성검사표 및 정기검사표를 사용하도록 지시 공문을 시행³⁾하였다.

따라서, 특정고압가스 사용시설 중 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사는 특수고압가스 사용시설 검사표 서식을 사용하여 그 결과를 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충북본부에서 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사 결과를 처리할 때에 특수고압가스 사용시설 검사표가 아닌 특정고압가스 사용시설 검사표를 사용(작성)한 사례가 아래 [표 2]와 같이 총 12건 확인되었다.

이러한 경우, 특수고압가스 사용시설에 대한 검사 시 해당 시설에 비상전력 장치를 보유하고 있는지 그 여부를 확인하고 검사표에 기록하여야 하나, 특정고압

3) 기술지도처-1130호(2009.04.27., 검사표 서식 제·개정 시행 보고), 시행일 : 2009.05.01

가스 사용시설 검사표에는 비상전력장치 보유 여부에 대한 항목이 없어, 실제 비상전력장치 보유 여부를 확인하였더라도 검사표에는 그 내용이 기록되어 있지 않아 검사결과에 대한 신뢰성이 훼손될 수 있다. (※ 다만, 해당 시설에 대한 현장 확인 결과, 비상전력장치를 보유하고 있는 것으로 확인됨)

따라서 충북본부에서는 특수고압가스 사용시설에 대한 검사결과를 처리할 때 특수고압가스 사용시설 검사표가 아닌 특정고압가스 사용시설 검사표가 사용되는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화할 필요가 있다.

[표 2] 특수고압가스 사용시설 검사표 작성 부적정 처리 내역

연번	업소명(업소번호)	접수번호	검사일자	사용유체 (사용량)	부적정 내역
1	“A” (*****)	2022-*****	2023.02.28	디보레인(0.142㎥), 수소(14.058㎥)	• 특수고압가스사용시설 검사표 미사용
2		2024-*****	2024.05.03		
3	“B” (*****)	2022-*****	2022.06.22	포스핀 (68 ㎥)	
4		2023-*****	2023.02.24		
5		2024-*****	2024.06.05		
6	“C” (*****)	2022-*****	2022.09.21	암모니아(25.27kg), 모노실란(7.1㎥)	
7		2023-*****	2023.11.22		
8	“D” (*****)	2021-*****	2021.12.17	디실란(15kg), 혼합가스(7㎥)	
9	“E” (*****)	2022-*****	2022.12.13	디보레인(0.6㎥), 디실란(1.2㎥), 포스핀(0.055㎥), 모노실란(1.2㎥) 등	
10	“F” (*****)	2021-*****	2021.12.16	PH3(0.001㎥), GEH4(0.001㎥), 수소(72.47㎥)	
11		2022-*****	2022.12.13		
12		2023-*****	2023.11.22		

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북본부장은

위 [표 2]와 같이 특수고압가스 사용시설에 대한 완성 및 정기검사 시 특정고압가스 사용시설 검사표를 사용하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)