

현 지 조 치

제 목 특정가스사용시설 정기검사 대상 전산관리 미흡

관 련 부 서 충북본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 같은법 시행규칙 제25조에 따라 특정가스사용시설의 기술검토·완성검사 및 정기검사 업무를 수행하고 있으며, 충북본부는 감사대상기간(2021.10.01. ~ 2024.09.30.) 동안 1,191건의 특정가스사용시설 완성검사를 처리하였다.

[표 1] 충북본부 특정가스사용시설 완성검사 처리현황

(단위 : 건)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	계
완성검사	112	433	372	274	1,191

※ 자료출처 : 가스피아 검사처리내역 현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

도법 시행규칙 제20조의2제1항 및 제25조제3항에 따라 바닥·벽등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설, 경로당 및 가정어린이집은 특정가스사용시설로 완성검사 및 정기검사 대상이며, 정기검사는 최초로 완성검사증명서를 받은 지 10년이 되는 날의 전후 30일 이내에 받아야 한다.

도시가스사업법 시행규칙

제20조의2 [특정가스사용시설]

① 1. <내용생략>

2. 월 사용예정량이 2천 세제곱미터(제2종보호시설 안에 있는 경우에는 1천세제곱미터) 미만인 가스사용시설로서 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 시설

가. 내관 및 구 부속시설이 바닥·벽 등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설

나. 많은 사람이 이용하는 시설로서 시·도지사가 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 가스사용시설

제25조 [정기검사]

③ 법 제17조에 따른 정기검사는 다음 각 호의 날을 기준으로 매 1년(제20조의2제1항제2호가 목 및 나목에 따른 가스사용시설 중 「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당과 「영유아보육법」 제10조제5호에 따른 가정어린이집은 10년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 받아야 한다. 다만, 가스공급시설(가스충전시설은 제외한다. 이하 이항에서 같다) 및 특정가스사용시설의 정기검사일은 한국가스안전공사가 도시가스사업자 또는 특정가스사용시설의 사용자와 협의하여 따로 정할 수 있다. <이하 생략>

3. 감사결과 확인된 문제점

충북본부에서 감사대상 기간 동안에 실시한 특정가스사용시설 완성검사 내역을 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 ‘정기 10년 주기⁶⁾’ 대상인 경로당 또는 가정어린이집 시설임에도 전산 상 시설 영업상태가 ‘영업⁷⁾’으로 입력된 사례가 총 10건 확인되어 정기 검사 주기에 혼선이 발생하는 결과를 초래하였다. 다만 해당 내역에 대하여 감사기간 내에 수정하여 현지조치 완료하였다.

[표 1] 특정가스사용시설 정기검사 대상 전산 오입력 내역

연번	업소번호	시설명	시설영업상태	검사일	검사원
1	*****	“A”	영업	20240806	○○○
2	*****	“B”	영업	20240429	○○○
3	*****	“C”	영업	20240522	○○○

6) 최초로 완성검사증명서를 받은 지 10년 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 하는 시설로 시설 영업 상태를 ‘정기 10년 주기’로 입력하여야 함

7) 최초로 완성검사증명서를 받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 하는 시설로 시설 영업상태를 ‘영업’으로 입력하여야 함

4	*****	“D”	영업	20240426	○○○
5	*****	“E”	영업	20240424	○○○
6	*****	“F”	영업	20240725	○○○
7	*****	“G”	영업	20240517	○○○
8	*****	“H”	영업	20240611	○○○
9	*****	“I”	영업	20240124	○○○
10	*****	“J”	영업	20240228	○○○

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 완성검사 처리현황 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북본부장은

특정가스사용시설 완성검사 후 ‘정기검사 10년 주기’ 대상인 경로당 또는 가정어린이집 시설임에도 시설 영업상태를 ‘영업’으로 입력하여 업무에 혼선이 발생하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보 불요)