

기관주의 및 시정요구

제 목 LPG 및 도시가스 사용시설 정기검사 대상 전산관리 미흡

관 련 부 서 경남본부

내 용

1. 업무 개요

경남본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경상남도 김해시, 창원시 등 5개 시, 3개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 감사대상 기간(2022.05.01. ~ 2025.04.30.) 동안 LPG특정사용시설 완성검사 7,626건, 도시가스 특정가스사용시설 완성검사 1,792건을 실시하였다.

2. 저장능력 250kg 이상 LPG특정사용시설 완성검사 후 정기검사 대상 오입력

가. 관련규정 및 판단기준

액법 시행규칙 제71조 제4항 LPG특정사용자는 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 함을 원칙으로 하되, 같은 조 제5항 제1호에 따라 공사 사장이 필요하다고 인정하는 경우 읍·면·동별로 정한 시기에 정기검사를 받도록 정하고 있다.

이때, 정기검사 대상 여부는 액법 시행규칙 제70조 1항 및 제71조 7항에 따라 소형저장탱크가 설치된 사용시설의 경우 저장능력 250kg 이상인 LPG특정사용시설은 정기검사 대상이 된다.

액화석유가스의 안전관리 및 사업법

○ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제71조 제7항 발취

⑦ 법 제44조제4항 단서에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 액화석유가스 특정사용자는 정기검사를 면제한다

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로서 **저장능력이 250kg**(자동절체기를 사용하여 용기를 집합하는 경우에는 500kg으로 한다, 이하 동일하게 적용) **미만인** 자

다. (액법 시행규칙) 제70조 제1항 제3호부터 제5호까지*의 규정에 해당하는 자

* (제70조 제1항 제3호) 제1호와 제2호 외의 자로서 **소형저장탱크를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 자** ☞ **저장능력 250kg 미만인 소형저장탱크를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 자**

공사 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제3-26조(검사표 관리 방법) 제4항에서는 LPG시설에 대한 검사(완성, 정기 등) 후 검사 결과와 업소 정보를 공사 전산시스템(이하 “가스피아”라 한다)에 입력하도록 정하고 있으며, 검사원은 LPG시설에 대한 검사를 완료한 후 해당 시설이 정기검사 대상인지 여부에 따라 가스피아 ‘업소/시설 관리’ 영업 상태에 정기검사 대상인 경우에는 ‘영업’을, 정기면제인 경우에는 ‘정기면제(액법)’를 입력해야 한다. (입력 방법은 ‘그림 1’ 참조)

[그림 1] 시설검사 후 검사 주기(영업 상태) 입력 화면 예시

※자료출처 : 가스피아 ‘업소/시설관리’ 화면 일부 발취

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경남본부에서 감사대상 기간(2022.05.01.~2025.04.30.) 동안 LPG특정사용

시설 완성검사를 처리한 후 영업 상태 입력 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 정기검사 대상임에도 영업상태를 ‘정기면제(액법)’로 잘못 입력한 사례 5건이 확인되었고, 이 중 4건은 2023년 완성검사를 실시하고 전산에 영업상태를 잘못 등록함으로써 2024년 법정 정기검사를 누락한 것으로 확인되었다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 후 정기검사 대상 오입력 및 정기검사 누락 현황

연번	업소 번호 (시설번호)	업소명	저장능력 (소형 tank)	정기검사 대상 근거	완성검사일 (검사원)	(현재) 영업 상태	정기검사 누락
1	02545307 (0001)	"A"	499.4 kg	저장능력 250kg 이상	2023.01.13. (○○○)	정기면제(액법)	2024년
2	02662238 (0001)	"B"	498.0 kg	저장능력 250kg 이상	2025.02.28. (○○○)	정기면제(액법)	-
3	02590577 (0001)	"C"	497.0 kg	저장능력 250kg 이상	2023.11.22. (○○○)	정기면제(액법)	2024년
4	02559266 (0001)	"D"	496.6 kg	저장능력 250kg 이상	2023.04.12. (○○○)	정기면제(액법)	2024년
5	02569875 (0001)	"E"	496.6 kg	저장능력 250kg 이상	2023.06.16. (○○○)	정기면제(액법)	2024년

3. 도시가스 특정가스사용시설 정기검사 대상 여부 오입력

가. 관련규정 및 판단기준

「도시가스사업법」 제15조제6항에 따라 특정가스사용시설의 사용자는 특정 가스사용시설의 설치공사나 변경공사를 완공하면 완성검사를 받아 이에 합격한 경우에만 사용할 수 있으며, 동법 제17조제1항 및 시행규칙 제25조제3항에 따라 최초로 완성검사증명서를 받은 날을 기준으로 매 1년(제20조의2제2항제2호가목 및 나목에 따른 가스사용시설 중 「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당과 「영유아보육법」 제10조제5호에 따른 가정어린이집은 10년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 한다.

따라서 검사원은 특정가스사용시설의 완성검사를 처리한 후 법에서 정하는 주기와 시기에 맞춰 정기검사가 이루어 질 수 있도록 가스피아(공사 전산시스템)에 해당시설의 영업상태⁵⁾를 적정하게 입력하여 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

경남본부에서 감사대상 기간 내 실시한 특정가스사용시설 완성검사 내역을 확인한 결과, 정기검사 대상 전산관리가 부적정한 사례가 총 36건 확인되었다.

정기검사 1년 주기 대상 시설의 영업상태를 ‘정기면제(액법)’ 로 입력한 사례가 5건 확인되었고, 이 중 4건은 차기 정기검사를 누락하게 되는 결과를 초래하였다.

또한 정기 10년 주기 대상(경로당 또는 가정어린이집) 시설의 영업상태를 ‘영업’ 또는 ‘정기면제(액법)’ 로 입력한 사례가 31건으로 확인되었고, 이 중 6건은 '25년 정기검사가 신청된 상태로 이는 신청자에게 안내 후 검사 수수료를 환불(181,200원)할 필요가 있다. (※ 감사기간 내 영업상태 전산수정 완료)

[표 2] 특정가스사용시설 정기검사 대상 전산관리 부적정 내역

연번	업소번호	업소명	완성검사일	검사 구분	영업상태 (전산입력)	부적정 내역	관련자 (검사원)
1	02098802	<업소명 삭제>	2022.11.15	정기검사 대상	정기면제 (액법)	· 영업상태 입력 부적정 · '23년, '24년 정기검사 누락	○○○
2	02270121	<업소명 삭제>	2023.03.17	정기검사 대상	정기면제 (액법)	· 영업상태 입력 부적정 · '24년 정기검사 누락	○○○
3	02439911	<업소명 삭제>	2023.03.21	정기검사 대상	정기면제 (액법)	· 영업상태 입력 부적정 · '24년 정기검사 누락	○○○
4	02133497	<업소명 삭제>	2022.04.29	정기검사 대상	정기면제 (액법)	· 영업상태 입력 부적정 · '23년, '24년 정기검사 누락	○○○

5) 영업 : 정기검사 1년 주기 실시

정기 10년 주기 : 정기검사 10년 주기 실시

정기면제(액법) : 정기검사 제외(「액화석유가스 사업법 및 안전관리법」에 따른 LPG사용시설 정기검사 면제 대상에 해당되며, 「도시가스사업법」에 따른 특정가스사용시설은 정기검사 면제 대상이 없음)

연번	업소번호	업소명	완성검사일	검사 구분	영업상태 (전산입력)	부적정 내역	관련자 (검사원)
5	02413856	<업소명 삭제>	2024.02.02	정기검사 대상	정기면제 (액법)	· 영업상태 입력 부적정	○○○
6	02473204	<업소명 삭제>	2022.05.16	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
7	02546925	<업소명 삭제>	2023.01.18	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정 · '25년 정기검사 신청 (30,200원 환불필요)	○○○
8	02473675	<업소명 삭제>	2023.02.24	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정 · '25년 정기검사 신청 (30,200원 환불필요)	○○○
9	02604318	<업소명 삭제>	2024.01.30	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정 · '25년 정기검사 신청 (30,200원 환불필요)	○○○
10	02628360	<업소명 삭제>	2024.06.21	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정 · '25년 정기검사 신청 (30,200원 환불필요)	○○○
11	02628459	<업소명 삭제>	2024.06.24	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정 · '25년 정기검사 신청 (30,200원 환불필요)	○○○
12	02625403	<업소명 삭제>	2024.06.04	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정 · '25년 정기검사 신청 (30,200원 환불필요)	○○○
13	02557427	<업소명 삭제>	2023.04.25	정기10년 대상	정기면제 (액법)	· 영업상태 입력 부적정	○○○
14	02578784	<업소명 삭제>	2023.09.11	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
15	02548197	<업소명 삭제>	2023.10.10	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
16	02590877	<업소명 삭제>	2023.11.10	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
17	00395830	<업소명 삭제>	2024.03.29	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
18	02623035	<업소명 삭제>	2024.05.22	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
19	00584170	<업소명 삭제>	2024.05.24	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
20	00408473	<업소명 삭제>	2024.07.12	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
21	02630195	<업소명 삭제>	2024.11.08	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
22	02650755	<업소명 삭제>	2024.11.20	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
23	0260649	<업소명 삭제>	2025.01.06	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○

연번	업소번호	업소명	완성검사일	검사 구분	영업상태 (전산입력)	부적정 내역	관련자 (검사원)
24	02658748	<업소명 삭제>	2025.01.09	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
25	02660834	<업소명 삭제>	2025.02.04	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
26	02661331	<업소명 삭제>	2025.02.07	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
27	02663961	<업소명 삭제>	2025.03.10	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
28	02665469	<업소명 삭제>	2025.03.20	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
29	02670450	<업소명 삭제>	2025.04.21	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
30	02581643	<업소명 삭제>	2023.09.07	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
31	01786453	<업소명 삭제>	2024.06.04	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
32	02654219	<업소명 삭제>	2024.12.11	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
33	01307516	<업소명 삭제>	2025.02.25	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
34	02571161	<업소명 삭제>	2023.06.26	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
35	02578749	<업소명 삭제>	2023.09.07	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○
36	02275392	<업소명 삭제>	2024.06.17	정기10년 대상	영업	· 영업상태 입력 부적정	○○○

※ 자료출처 : 가스피아-업소/시설 관리 및 검사처리 내역

[표 3] 정기검사 대상 여부 오입력으로 인한 차기년도 정기검사 누락 내역

[단위: 건]

구분	계	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
계	8	1	1	2	3	1
① LPG특정사용시설 완성검사 후 정기검사 대상 오입력으로 인한 차기년도 정기검사 누락	4	1	1	2	-	-
② 도시가스 특정가스사용시설 완성검사 후 정기검사 대상 오입력으로 인한 차기년도 정기검사 누락	4	-	-	-	3	1

※ 자료출처 : 위 [표 1] 및 [표 2] 내용 취합

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남본부장은

① 완성검사 후 시설별 영업상태를 오입력하여 차기년도 정기검사가 누락되는 사례가 발생한 것에 대하여 엄중 주의를 촉구하오니, 차후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (기관주의)

② 또한, 완성검사 후 시설별 정기검사 주기 설정의 기준이 되는 ‘영업상태’를 오입력하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시고, 위 [표 1]의 시설에 대한 영업상태 전산수정, 도시가스 시설 6개소([표 2]의 연번 7번 ~ 12번)의 정기검사 신청건에 대해서는 검사수수료 환불 등의 조치를 하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)