

통보 및 시정요구

제 목 도시가스 공동사용시설 안전관리 미흡

관 련 부 서 인천본부

내 용

1. 업무 개요

인천본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 인천광역시 등 8개 구 2개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

인천본부는 관내 도시가스사용시설인 ○○구 ○○로**번길 ** ○○○○○ 외 2개소 상가건물에 분양된 특정가스사용시설 검사 업무를 실시하면서 신규시설을 제외한 기존 시설(단독사용자용정압기, 배관 등)을 검사대상에 포함시키지 않고 기술 검토 및 시설검사를 진행하고 그 결과를 ‘적합’ 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제4-28조에 따르면 가스 사용량의 증가로 인하여 특정가스사용시설로 전환되는 시설은 기존 시설을 포함한 전체 시설에 대하여 기술검토를 실시하여야 하며, 기술검토 서류에는 기존 시설에 대한 별지 제43호 서식의 ‘가스사용 확인서’를 첨부하고 기존시설은 정기검사 기준을, 신설 부분은 완성검사 기준을 적용하여 완성검사를 실시하여야 한다.

그리고 같은 지침 제5-17조 제2항에 따르면 공동으로 사용하는 냉난방용 가스시설, 단독사용자용 정압기, 배관 등의 시설에 대한 정기검사 처리 시, 해당 건물이 관리주체가 없으며 1개소 이상 특정가스사용시설로 분리되고 공동사용시설이 배관 및 단독사용자용 정압기만 있을 경우에는 해당 건물 1개 특정가스사용시설 (가급적이면 월사용예정량이 최대인 특정가스사용시설)에 공동사용시설을 포함시켜 정기 검사를 실시하도록 되어 있다.

따라서 인천본부는 신규시설의 설치로 인해 특정가스사용시설로 전환되는 시설에 대한 검사업무를 실시할 때, 기존시설에 대해서도 기술검토를 실시하고 정기검사 기준에 따라 완성검사를 실시하고 기술검토 시 ‘가스시설 사용 확인서’를 징구했어야 하며 특정가스사용시설이 위치한 건물에 공동으로 사용하는 가스 시설(단독사용자용정압기, 배관 등)에 대한 관리주체가 없을 경우 특정가스사용시설 정기검사 시 공동사용 시설을 검사 범위에 포함시켰어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 기술검토 및 완성검사 시 기존시설 미확인

그러나 인천본부 관련자(4급 ○○○, 5급 ○○○)는 관내 ○○구 ○○동 **-* ○○○○○○○ 건물에 신규 분양된 특정가스사용시설인 ‘A’에 대한 기술검토 및 완성검사를 처리하면서 아래 [표 1]과 같이 기존시설(지하매설배관, 입상관 등)을 검사범위에 포함시키지 않은 채 신규 분양시설만에 대한 사항만을 확인 후 검사 결과를 ‘적합’ 처리하여 일부 가스시설의 안전성이 미확보되는 결과를 초래하였다.

[표 1] 기술검토 및 완성검사 시 기존시설 미확인 내역

업소번호	시설명	검사유형	접수번호 (검사날짜)	검사원	확인사항
*****	'A'	기술검토	20**-***** (20**.**.**)	○○○	기존시설 관련 기술검토 누락 (가스사용 확인서 미정구 등)
		완성검사	20**-***** (20**.**.**)	○○○	기존시설 검사 미 실시 (정기검사 기준 적용 검사 기록 부재)

※ 자료 출처 : 감사기간 중 인천본부에서 제출받은 검사서류 참조

나. 공동사용시설 대상 정기검사 미 실시

인천본부 관련자(4급 ○○○, 5급 ○○○, 5급 ○○○)는 관내 ○○구 ○○로 **번길 ** ○○○○○○ 외 1개소 상가건물에 분양된 특정가스사용시설의 정기검사를 실시하면서, 공동으로 사용하는 가스시설이 포함된 특정가스사용시설이 월사용예정량 감소로 인해 검사비대상 시설로 전환됨에 따라 공동사용시설(단독사용자용정압기, 배관 등)의 관리주체가 없어짐에도 불구하고, 아래 [표 2]와 같이 공동사용시설을 다른 특정가스사용시설의 정기검사 범위에 포함시키지 않아 일부 가스시설의 안전성이 미확보되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 도시가스 공동사용 시설 정기검사 미 실시 관련 시설 세부 내역

건물명 (업소번호)	공동사용 시설 현황 (검사비대상 전환일)	영업 중 사용시설 (업소번호)	완성검사일 (검사원)	최근 공사 정기검사일 (검사원)	확인사항
○○○○○ (*****) *○○구 ○○동 ****-*	단독사용자용정압기 지하매설강관 등 배관 (**.**.**)	'A' (*****)	'**.**.**. (○○○)	'**.**.**. (○○○)	'22~'25 공사외 검사
		'B' (*****)	'**.**.**. (○○○)	'**.**.**. (○○○)	정압기 분해점검 미확인 *최종 분해점검 '**.**.** 배관 방식전위 미측정
		'C' (*****)	'**.**.**. (○○○)	'**.**.**. (○○○)	
		'D' (*****)	'**.**.**. (○○○)	-	
○○○○○ (*****) *○구 ○○동 ****-*	압력조정기 지하매설강관 등 배관 (**.**.**)	'E' (*****)	'**.**.**. (○○○)	'**.**.**. (○○○)	배관 방식전위 미측정

※ 자료 출처 : 감사기간 중 인천본부에서 제출받은 검사서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 인천본부장은

① 특정가스사용시설 신규 기술검토 및 완성검사 시 기존시설이 있음에도 검사 대상에 포함시키지 않거나 정기검사 시 공동사용시설(단독사용자용정압기 및 배관)이 있고 검사 비대상업체와 함께 사용함에도 검사대상에 포함시키지 않고 결과를 “적합”으로 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)

② 위 [표 1]의 완성검사가 누락된 기존 시설에 대하여 정기검사 기준으로 검사를 실시하여 주시고 [표 2]의 특정가스사용시설 내 공동 사용시설에 대하여 방식전위 측정, 정압기 분해점검 확인 등을 실시한 뒤, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)