

통보(모범사례)

제 목 진주 남강 유등축제장 내 소형저장탱크 설치로 안전관리체계 구축
관 련 부 서 경남서부지사
내 용

1. 추진배경

- 2022·2023년 세계축제도시로 진주·통영 선정, 2023년 유등축제 방문객수는 126만명으로 이용객이 많은 축제장의 선제적 안전관리강화 필요
- 기존 축제장 내 LPG용기 분산설치로 안전관리 미흡
- 야시장 내 식당, 이동식판매대 등 인파가 밀접한 곳에 광범위하게 가스시설 분포 ➡ 가스사고 발생시 피해확대 우려

2. 추진내용

(1) 진주시 남강 유등축제 기술자문(7회) 및 지자체 합동점검(9회) 참여

- 호스시설 지양, 금속배관 설치하여 사고 발생 위험요소 제거
- 공급설비의 체계적인 관리를 위해 소형저장탱크 설치 계도

(2) 축제장 내 소형저장탱크의 설치 후 완성검사 실시

- (대 상) 진주시 남강유등축제장 내 소형저장탱크를 저장설비로 둔 시설
- (일 시) 2024. 10. 4.
- (장 소) 진주시 남강둔치(망경동, 신안동, 칠암동 일대)

- (방 법) 시설기준(KGS CODE FU432) 및 검사업무 처리지침에 따른 소형저장탱크의 설치 후 완성검사 실시(173건)

3. 추진성과

- 배관 및 소형저장탱크 설치 후 완성검사 실시로 안전성 확보
- 효율적인 저장설비 관리 및 사고 발생 시 저장설비의 이동을 용이하도록 함으로써 피해확대 예방



진주시 남강 유등축제 전경



축제장 내 소형저장탱크 설치 안전점검

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K 등급)