

일련번호	1
수령자	

현지조치 요구서

2024년도 발전설비 감시시스템 운영실태 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하시기 바라며, 시정 요구사항에 대해서는 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제25조에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 10. 8.

감사반장 (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원	감사차장
	2024	현지시정	-	-	

제목 : 보일러 과열기 및 재열기 감시시스템 운영 부적정

(감사결과 확인된 문제점)

이번 특정감사(2024. 9. 30. ~ 10.11.)를 통해 보일러 과열기 및 재열기 감시시스템 운영실태를 점검한 결과 문제점이 지속 발생되어 정비하여 복구를 진행 중에 있으나 아직 통신라인 복구 및 동작테스트를 진행하지 않은 사실을 확인하였다.

(조치할 사항)

통신라인 복구 및 동작테스트를 진행하여 시스템을 정상화하시기 바랍니다.

일련번호	2
수령자	

현지조치 요구서

2024년도 발전설비 감시시스템 운영실태 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하시기 바라며, 시정 요구사항에 대해서는 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제25조에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 10. 8.

감사반장 (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원	감사차장
	2024	현지시정	—	—	

제목 : 미분탄관 유량측정 시스템 운영 부적정

(감사결과 확인된 문제점)

이번 특정감사(2024. 9. 30. ~ 10.11.)를 통해 미분탄관 유량측정 시스템 운영실태를 점검한 결과 서버 본체의 전원은 인가되어 있으나 감시용 모니터 고장을 실시간 감시가 되지 않고 있는 사실을 확인하였다.

(조치할 사항)

미분탄관 유량측정 시스템 감시용 모니터를 교체하여 시스템을 정상화하시기 바랍니다.

일련번호	3
수령자	

현지조치 요구서

2024년도 발전설비 감시시스템 운영실태 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하시기 바라며, 시정 요구사항에 대해서는 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제25조에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 10. 11.

감사반장 (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원	감사차장
	2024	현지시정	—	—	

제목 : 계통현상 분석장치 운영 부적정

(감사결과 확인된 문제점)

이번 특정감사(2024. 9. 30. ~ 10.11.)를 통해 계통현상분석장치 운영실태를 점검한 결과 20xx년에 업그레이드하여 최신 운영버전으로 운영 중에 있으나 가스터빈의 경우 당시 운전중으로 업그레이드를 미시행한 사실을 확인하였다.

(조치할 사항)

가스터빈 계통현상분석장치의 업그레이드를 시행하여 장치를 정상화하시기 바랍니다.

일련번호	4
수령자	

현지조치 요구서

2024년도 발전설비 감시시스템 운영실태 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하시기 바라며, 시정 요구사항에 대해서는 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제25조에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 10. 11.

감사반장 (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원	감사차장
	2024	현지시정	-	-	

제목 : 발전기 브러쉬 이상 감시시스템 운영 부적정

(감사결과 확인된 문제점)

이번 특정감사(2024. 9. 30. ~ 10.11.)를 통해 발전기 브러쉬 이상감시 시스템 운영실태를 점검한 결과 감시용 모니터가 고장 상태로 운전되고 있는 사실을 확인하였다.

(조치할 사항)

발전기 브러쉬 이상 감시시스템 감시용 모니터를 교체하여 시스템을 정상화하시기 바랍니다.

일련번호	5
수령자	

현지조치 요구서

2024년도 발전설비 감시시스템 운영실태 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하시기 바라며, 시정 요구사항에 대해서는 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제25조에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 10. 2.

감사반장 (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원	감사차장
	2024	현지시정	—	—	

제목 : 유중가스 분석장치 교정 필요

(감사결과 확인된 문제점)

이번 특정감사(2024. 9. 30. ~ 10.11.)를 통해 유중가스 분석장치 운영실태를 점검한 결과 20xx년 교정 이후 감사일 교정 실적이 없는 사실을 확인하였다.

(조치할 사항)

유중가스 분석장치 교정을 시행하여 장치의 정밀도를 유지할 수 있도록 하시기 바랍니다.