

일련 번호 : 광주교통방송 - ⑨				
대상 부서 : 방송기술국				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 12.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 방송장비 유지보수 작업의 안전작업허가서 미작성

☐ 내 용

1. 업무 개요

방송기술국은 원활한 방송운영과 방송 사고를 미연에 방지하기 위해 방송설비 신규 도입 및 연주소·송신소·중계소 등에 설치된 장비의 교체, 점검 등의 유지보수 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「안전작업허가 지침서(안전경영실, KR-SHG-06)」, 「안전작업허가서 운영 방안 변경 및 허가서 등록 요청(안전경영실-3192, 2023.09.04.)」에 따라, 유해·위험요소가 잠재된 설비를 점검, 변경, 정비할 경우에는 통합경영시스템에 안전작업허가서를 작성해야 한다.

또한, 방송기술처에서는 방송시스템 도입, 교체, 유지보수 업무 중 안전작업허가 대상 업무를 [표 1]과 같이 안내*하였다.

* 방송기술 안전작업허가 대상 업무 안내 및 업무 절차 준수 요청(방송기술처-2755, 2023.09.05.)

[표 1] 방송기술 안전작업허가 대상 업무

고소작업	정전 및 활선작업
- 연주소·송신소·중계소 철탑, 방송 장비 설치, 교체, 유지보수 작업	- 연주소·송신소·중계소 배전반 및 분전반 설치, 교체, 유지보수 작업 - 송·중계소 UPS 및 배터리 설치, 교체, 유지보수 작업 - 휴대용 측정기(테스터기)를 사용한 UPS 배터리 개별 전압 점검 작업 ※단순 입출력 점검(확인) 업무 제외

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 광주교통방송은 [표 2]와 같이 정전 및 활선작업 시 안전작업허가서 작성을 누락했다.

[표 2] 안전작업허가서 누락 내역

연번	작업일자	작업명	세부내역
1	'23.12.21.	방송장비 수리	1부조정실 방송용 콘솔 디스플레이 단말 수리
2	'24.02.27.	UPS설비 점검	중계소 UPS 메인컨트롤러, LCD디스플레이 교체 등
3	'24.09.04.	냉방기 수리	중계소 에어컨 회로 기판 교체

☐ 관계부서 의견

방송기술국 담당자는 일부 작업이 긴급하게 이루어져 안전작업허가서를 작성하지 못했다고 진술하며, 향후 재발방지를 약속했다.

☐ 조치할 사항

방송기술국장은 향후 안전작업허가 대상 업무 수행 시 사전에 안전작업 허가서를 작성하여 안전사고 예방에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)