

부 서	내 용	의견사항
경 회 리 계	● 유지보수 기록관리 필요 - 「2024년 무정전 전원장치(UPS) 유지관리 계약 계획(방송지원국-3659,2023.12.19.)에 따라 유지보수업체는 월1회 이상 정기 점검(예방보수)을 시행하고 점검결과를 제출하도록 함 - 전기설비점검결과 통지서(한국전기안전공사-보존기간 4년) - 무정전 전원장치(UPS) 점검 확인서(코리아파워-보존기간 1년) ➡ 서로 유사한 전기설비임에도 문서보존 기간이 상이하며, 보존기간 1년의 경우 바로 파기가 되어 이력관리가 되지 않고 있으니, 일반적인 행정문서 보관기간인 5년으로 통일하여 보관할 필요가 있음	현지통보