

부 서	내 용	의견사항
민 원 부 (지 원)	● 피난안내도 및 소방계획 현행화 필요 - 「화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리), 제21조의 2(피난 계획의 수립 및 시행) - 2024년 소방계획의 관련 내용 및 본관 지하~3층에 게시한 피난안내도(2018년 작성)에는 현 위치에 대한 표기가 없고, 대피경로가 반대방향(상하 또는 좌우 반전)으로 표기되어 있음. 또한 소화기의 위치도 안내도의 내용과 실제 위치가 상이 하여 유사 시 화재진압에 지장을 초래할 수 있음. - 화재 등 긴급 상황 시 혼선이 없도록 피난안내도의 현재 위치, 대피 경로(방향), 소화기 위치 등을 현행화하여 정확한 안내 요함. ※ 소방청은 피난안내도 작성 시 1개 외국어 병기 권장(영·중·일) [사진 1] 피난안내도(강릉시험장) [사진 2] 표준 피난안내도 작성기준(소방청) ➡ 소방계획 내용과 지하~3층에 게시한 피난안내도에 대피 경로 등 현행화 요함.	