

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2021-특정-24

분 야 소극행정 예방

제 목 UPS 교체주기 재정립으로 소모성 부품 예산 절감

소관본부 사업기획본부

소관부서 지사시설부

내 용

무정전 전원장치(UPS)란 상용 전원에서 일어날 수 있는 전원 장애를 극복하여 안정된 교류 전력을 일정기간 계속 공급해주는 장치이며, 지사시설부는 종로지사 등 27개 지사의 안정적인 경마시행 지원을 위해 [표1]과 같이 UPS를 설치하여 운영하고 있다.

【표1】 지사 UPS 설치현황(배터리 용량별)

구 분	75KVA	100KVA	150KVA	200KVA
27개 지사	12개소	12개소	2개소	1개소

지사시설부는 2007년 5월(당시 장외시설팀) 지사 UPS 내용연수 교체주기를 5년으로 정립한 이래로, 관련 산업 및 기술의 발전으로 UPS의 기대수명이 증가하는 것으로 고려하여 2021년 5월 교체주기 재정립을 검토하였다. 그리고, [표2]와 같이 정부·지자체¹⁾의 내용연수 적용기준, 업계 권장연수 조사 등을 통해 UPS 내용연수를 기존 5년에서 10년으로 연장하기로 결정하였다.

1) 내용연수 적용근거

- 정부: 조달청고시(제2018-14호) 준용 → 무정전 전원장치(10년)
- 지자체: 「물품관리법시행규칙」제25조, 조달청고시(제2018-14호) 준용 → 무정전 전원장치(10년)

【표2】지사시설부 내용연수 조사현황

① 한국마사회: 고정자산 목록표 기계장치 내용연수 3~8년			
② 업계권장: 제조사별로 상이하나 통상적으로 7~10년			
③ 조달청고시 제2018-14호(내용연수)			
일련번호	물품분류번호	품명	내용연수
335	39111504	무정전 전원장치	10년
④ 한국부동산원 유형고정자산 내용연수표('13)			
분류기호	표준산업분류	품명	내용연수
1-7-3	-	무정전 전원장치	10~15년

물품내용연수란 최소의 수리비로 물품의 기능을 계속 유지할 수 있는 비소모품의 경제적 사용기간을 말한다. 또한 물품의 내용연수가 경과하여도 사용에 지장이 없는 경우에는 계속 사용할 수 있으며, 내용연수가 경과하지 않았더라도 경제적 수리한계가 초과되었을 경우에는 물품을 처분할 수 있다.

지사시설부는 [표3]과 같이 UPS 내용연수 연장을 통해 당초 장비교체에 소요될 비용을 정비보수 비용으로 대체할 수 있게 되어 향후 4년간(2021년~2024년) 약 3.9억원의 예산절감을 도모할 수 있게 되었다.

【표3】내용연수 재정립 전·후 예산추이 비교('21~24년)

(단위: 천원)

구분			합계	2021	2022	2023	2024
교체주기	기존	5년(A) (장비교체)	564,440	280,805	133,864	51,846	97,925
	재정립	10년(B) (정비보수)	173,615	32,153	22,774	103,373	15,315
절감예산(A-B)			390,825	248,652	110,090	△51,527	82,610

이 외에도 UPS를 구성하는 콘덴서, FUSE 등 주요 소모성 부품을 대상으로 사용 6년차부터 사고예방 차원의 정비를 실시하기로 하는 등 연차별 맞춤형 교체를 통해 UPS 장비 내구성 및 운영효율 향상을 기대할 수 있게 되었다.

조치할 사항

우수사례를 창출한 위 부서에 대해 인센티브를 부여하시기 바랍니다.