

통 보

1. 제 목 : 난방기 가동에 관한 사항

2. 관계기관 : 0000000

3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 에너지절약 및 효율 향상에 따라 국가 에너지 소비 절감 및 절약 문화 확산에 기여하고자 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

0000000 '22~'23년 겨울철 에너지절약 계획에 따르면 [표]와 같이 부서별 난방계획에 따라 22도 이하로 적정 실내온도를 유지하고, 사무 및 외래공간은 퇴근시간 30분 전 난방기를 중단하여 에너지를 절약하고자 하고 있습니다.

[표] 0000000 부서별 난방계획

부 서	유지온도	가동시간 및 냉방방법	비 고
██████████	██	████████████████████	██████████
████	██	████████████████	██████████
████████████████	██	████████████████	
████████████████	██	████████████████████	██████████
████████████████	██	████████████████████	██████████
████	██	████████████████████	
██████████		██████████	

따라서 000000에서는 병원 내 적정 온도를 22도 이하로 유지하고 사람이 없는 퇴근 시간에는 난방 작동을 중단하여 에너지를 절감하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2023년 연말 공직기강 시 병원 난방 유무를 확인한 결과, 약 20시 40분 경 퇴근 후 사람이 없는 000000에 24.5도로 난방이 작동되고 있는 사실이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

000000에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 000000은

- 에너지 절감 및 안전관리를 위하여 퇴근시간 전 난방기를 중단하고 확인에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(통보)