

통 보

1. 제 목 : 피난유도 안내정보 제공에 관한 사항

2. 관계기관 : ▲▲▲▲▲▲▲

3. 내 용

가. 업무개요

▲▲▲▲▲▲▲은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제2조(정의) 및 같은 법률 제5조(특정소방대상물)에서 정하는 ‘특정소방대상물’이고, 「화재의 예방 및 안전 관리에 관한 법률(이하 “법”)」 제24조(특정소방대상물의 소방안전관리)에서 정하는 ‘소방안전관리대상물’에 해당하므로 적법한 기준에 따라 소방안전관리자를 선임 하여 전문적인 안전관리를 이행하고 있습니다.¹⁾

나. 관계법령 및 판단기준

법 제36조(피난계획의 수립 및 시행) 제3항에 따라 소방안전관리대상물의 관계인은 피난시설의 위치, 피난경로 또는 대피요령이 포함된 피난유도 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하여야 하고, 법 시행규칙 제35조(피난유도 안내 정보의 제공)에 따라 피난유도 안내정보는 [표] 각 호 중에서 어느 하나의 방법으로 제공한다고 정하고 있습니다.

[표] 피난유도 안내정보 제공 방법(법 시행규칙 제35조제1항)

제35조(피난유도 안내정보의 제공) ① 법 제36조제3항에 따른 피난유도 안내정보 는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 제공한다.

1. 연 2회 피난안내 교육을 실시하는 방법
2. 분기별 1회 이상 피난안내방송을 실시하는 방법
3. 피난안내도를 층마다 보기 쉬운 위치에 게시하는 방법
4. 엘리베이터, 출입구 등 시청이 용이한 장소에 피난안내영상을 제공하는 방법

1) 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제 39조(공공기관의 소방안전관리)에 근거하여 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」으로 정하는 사항에 대하여는 관련 기준을 적용하고 있습니다.

또한 법 시행규칙 제35조제2항에 따르면 피난유도 안내정보의 제공에 필요한 세부 사항은 소방청장이 정하여 고시하도록 정하고 있으며, 소방청에서는 ‘표준 피난안내도 작성기준’ 등 세부 기준을 정하여 관련 인터넷 홈페이지 등에 게시하고 있습니다.

따라서 해당 시설에서는 관련법과 소방청에서 정한 기준을 준수하여 근무자 또는 거주자, 이용고객 등에게 피난유도 안내정보를 적시 제공하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 선거철 계기 공직기강 점검 시 ▲▲▲▲▲▲의 피난안내도 게시 실태를 점검한 결과 1층 비상대피 안내도, 2층 비상대피 안내도에 소화기 등 소방설비가 설치된 장소를 표시하지 않고 작성한 사례가 확인됩니다.

4. 관계기관 의견 : ▲▲▲▲▲▲에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▲▲▲▲▲▲장은

- 피난유도 안내정보에 소화기 등 소방설비가 설치된 장소를 표시하여 주시기 바랍니다. (통보)