

통 보

1. 제 목 : 방염물품(커튼) 설치에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

공단 의료·복지시설은 다수의 고객과 국민들이 이용하는 다중이용시설로써 화재 예방을 위하여 관련 법령에 따라 방염성능기준을 충족하는 방염물품을 사용하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 방염 등) 제1항에 따르면 특정소방대상물에 실내장식 등의 목적으로 설치 또는 부착하는 물품으로서 대통령령으로 정하는 물품은 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제31조(방염대상물품 및 방염성능기준) 제1항은 ‘창문에 설치하는 커튼류(블라인드 포함), ‘카펫’, ‘벽지’, ‘전시용 합판·목재 또는 섬유판, 무대용 합판·목재 또는 섬유판’을 방염처리를 한 물품으로 설치할 것을 정하고 있습니다.

따라서 ■■■■은 화재 발생 시 대피가 어려운 입소 어르신들의 생명과 신체를 보호하기 위하여 법적기준에 부합하는 방염물품을 구비하여 화재 피해를 최소화할 수 있도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 복지사업부서 종합감사 시 ■■■■ △△△△의 커튼 설치 현황을 점검한 결과, ###개실 중 ###개실에 설치된 커튼이 방염성능을 갖춘 커튼이 아닌 일반커튼을 사용 중인 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

- ■■■■에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■은

- 화재 안전 등 원생보호를 위하여 방염성능을 갖춘 커튼 설치를 위한 예산 반영 등 계획수립을 추진하여 주시기 바랍니다. (통보)