

통 보

1. 제 목 : 소화기 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : □□□□

3. 내 용

가. 업무개요

□□□□에서는 화재로부터 사전에 예방하고자 소화기 시설관리에 대하여 자체적으로 점검을 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)에 따르면 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 “소화기”라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착할 것으로 정하고 있습니다.

또한, 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFSC 106)」 제4조(소화약제의 저장용기등)에 따라 소화 저장용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 하여야 합니다.

따라서 □□□□에서는 화재 발생 시 신속하게 소화기를 사용할 수 있도록 정해진 구역 내에 비치하여야 하며 소화기가 설치된 곳임을 표시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 대통령선거 대비 공직기강 점검 시 □□□□의 소화기 관리 실태를 점검한 결과, ■■■■ 접수데스크 주변에 소화기가 지정된 위치가 아닌 다른 곳에 비치되어 있거나, 소화기 위치가 표시된 장소에 실제로 소화기가 없는 사례가 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견 : □□□□에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□□□은

- 소화기 설치 위치 및 표기 등을 현행화 조치하시고 소화기 관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)