

통 보

1. 제 목 : 소화기 등 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■에서는 화재를 사전에 예방하고자 소화기 시설관리에 대하여 자체적으로 점검을 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)에 따르면 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 “소화기”라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착할 것으로 정하고 있습니다.

따라서 ■■■■에서는 화재 발생 시 신속하게 소화기를 사용할 수 있도록 정해진 구역 내에 비치하여야 하며 소화기가 설치된 곳임을 표시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 설명절 공직기강 점검 시 ■■■■의 소화기 관리 실태를 점검한 결과, x층 피난 안내도 상 ○○○○창고 앞에 소화기가 있어야 하나, 소화기 표지만 있고 소화기가 없는 등 층별 피난 안내도와 실제 소화기 비치가 상이하게 관리한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ■■■■에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■은

- 소화기 설치 위치 및 표기 등을 현행화 조치하시고 소화기 관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)