

한국서부발전(주) 상임감사위원

통 보 · 시 정 · 주 의(신분) 요 구

제 목 ●●2☒☒ ↔ ■■■ 공용설비 운영비 정산 부적정

소 관 기 관 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ▶▶▶▶부

조 치 기 관 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ▶▶▶▶부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 ■■■ O&M 사업과 관련하여 ' 19.2월 ■■■발전(주)와 공용 설비 운영협약을 체결하고 ●●발전본부내 ☒☒설비의 공용설비 사용에 필요한 사항을 정하여 각 당사자 간에 합의된 산정기준을 근거로 공용설비의 공동사용에 따른 사용료를 분담하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「공용설비 운영협약서」 제13조(산정기준) 제2항 제5호에 따르면 보수비는 계획 및 경상정비비, 기타 개·보수에 소요되는 비용으로 하며 각 사별 분담액은 사용량 기준으로 산출하고 분기별로 가집행하며 연말에 연간 실 발생액을 기준으로 나누어 정산(단, 설계금액 5천만원 이상 사업 시행시에는 상대 당사자간 협의 후 시행)하여야 하며

「공용설비 운영협약서」 제13조(산정기준) 제2항 제10호에는 인건비는 해당

공용설비를 운전, 유지관리 하는 운영인원의 급여 및 제수당과 전년도 평균 일반관리비율을 적용하여 산정하도록 명시하고 있고, [별첨-1] ‘공용설비 사용료 산정기준’은 수·폐수처리설비 인건비 중 운전원(직영) 인건비 산정시 ALIO 공시 해당년도 1인 평균 보수액을 적용하도록 하고 있다.

「공용설비 운영협약서」 제17조 (정산)에 따라 연간 예상 소요비용을 매분기 균등 분할하여 각자 분담함을 원칙으로 하고 연 1회 결산하며, 당해연도 정산은 정산시점 공시금액으로 하되, 차후 결산금액 확정에 따른 변동이 있을 경우 차액은 익년도 정산에 반영하도록 하고 있다.

그러므로 ●●●발전본부 ▽▽▽▽실 ▶▶▶▶부는 우리회사가 ■■■발전(주)와 체결한 공용설비 운영협약에 따라 보수비가 연간 실 발생액을 기준으로 나누어 정산되도록 하여야 하고, 수·폐수처리설비 운전원(직영) 인건비 산정과 관련하여 ALIO 공시 해당년도 1인 평균 보수액의 결산금액 확정에 따른 변동이 있을 경우 차액을 익년도 정산에 반영하여 공용설비 운영비 정산이 이루어지도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 우리회사와 ■■■발전(주) 간의 ‘2024년도 공용설비 운영비 정산보고서’ 및 ‘2023년도 ●●●2■■■ 공용설비 추가 운영비 정산보고서’를 바탕으로 2020~2024년 5년간 경상정비 실적정산 내역과 2022~2023 인건비 및 투

입공량 내역을 확인한 결과 5년간의 경상정비 실적분 청구액 26,744,183원([별첨 1] 참조)과 2023년 인건비 및 외주 투입공량 해당 청구액 28,847,203원이 정산에서 누락되어 총 55,591,386원이 과소 청구되었다.

[표 15] 2024년 최종정산 및 2023년 추가정산시 인식이 누락된 공용설비운영비 내역

구 분	경상정비 실적 부담액	인건비 정산액	외주 투입공량 부담액	합 계
금 액	26,744,183	24,890,503	3,956,700	55,591,386

관계기관 의견 및 검토결과

●●발전본부 ▽▽▽▽실 ▶▶▶▶부는 5년간의 경상정비 실적분 청구액 26,744,183원과 2023년 인건비 및 외주 투입공량 해당 청구액 28,847,203원이 정산에서 누락 되어 총 55,591,386원이 과소 청구된 것을 인정하면서 2023~2024년도 공용설비 운영비에 대한 재정산을 시행하여 기존 정산 시 누락된 ■■■■발전(주) 부담금을 빠른 시일 내에 청구하여 회수하겠다고 하였다.

조치할 사항

●●발전본부장은 ① ■■■■발전(주)와의 공용설비 운영협약에 의한 부담금 청구가 누락되는 인적 실수가 재발하지 않도록 근원적인 개선방안을 수립하여 실행하시고 (통보) ② 2023~2024년도 공용설비 운영비 정산 당시 청구가 누락된 ■■■■발전(주) 부담금 55,591,386원을 회수하시고 (시정) ③ ■■■■발전(주)와의 공용설비 운영비 정산을 소홀히 한 직원에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
●●발전본부 ▽▽▽▽실 ▶▶▶▶부	4	BBB	'24.3. ~ 현재	●●2☒☒ ↔ ■■■■ 공용설비 운영비 정산 등 관리 소홀	주의

[별첨 1]

2020년~2024년 공용설비 보수비 정산 누락 현황

[단위: 천 원]

설비구분	작업오더	오더명	보수비	직영(MD)	담당부서
폐수처리	1801618	'20년 2회 수폐수처리 경상정비 시행	56,800	-	◀◀부
오수처리	1886765	2회 오수처리설비 펌프모터 점검	381,370	-	◀◀부
수처리	1899336	2회 MDI #A A-5 Concentrate Outlet Clamp 부위 WTR Leak 점검	2,840,000	-	◀◀부
수처리	1901340	UF #A H/E Inlet 점검	43,120	-	□□부
수처리	1907817	UF #B Backwash Suction VV 설비 점검	410,600	-	□□부
수처리	1899408	2회 가성소다 주입펌프 전동기(#A, B, C) 점검	123,480	-	□□부
폐수처리	1891100	2회 폐수처리 탈수기 Arm-roll Box 평탄화기 설치	3,420,000	-	◀◀부
수처리	1939776	UF H/E #A Leak처 점검	12,175,981	-	□□부
폐수처리	1954663	회 폐수처리설비 옥외 차아염소산 주입라인 VV 보온 보강	5,590,000	-	□□부
폐수처리	1969609	회 폐수처리설비 탈수기 #A 정비	3,842,170	-	□□부
수처리	1980766	UF #B의 FV24B 점검	5,274,200	-	□□부
수처리	1991121	RO #A,B 셀 교체	1,680,000	-	□□부
수처리	1991896	2회 MF For R/O to MDI Cleaning 가스켓 파열 점검	11,667,000	-	□□부
수처리	1991903	MF #A, #B 교체	343,000	-	□□부
수처리	1992016	SBS Inj Pump #A 점검	1,580,000	-	□□부
수처리	1991920	2회 SBS Injection Tank 희석수 Line VV 점검	6,668,050	-	□□부
수처리	1992577	R/O HP PP-A 점검	225,400	-	□□부
수처리	1996030	Micro Filter-B 교체	4,499,500	-	□□부
수처리	2003353	RO 정비용 자재 지입용 오더	2,370,000	-	□□부
수처리	2021720	RO 점검용 자재 지입용 오더	6,605,000	-	□□부
폐수처리	2076678	수폐수처리설비 Limit Switch 지입용 오더	578,200	-	□□부
수처리	1861788	수처리 SS분석기 점검	1,102,500	-	◀◀부
폐수처리	1862280	2회 폐수처리설비 Reaction Tank PH센서 점검 및 교정	187,000	0.39	≫≫부
폐수처리	1893616	2회 폐수처리설비 전자식 유량계 설치	-	0.39	≫≫부
폐수처리	1908461	1방류구, 3방류구 TMS TN,TP 분석기 교체	-	2.8	≫≫부
수처리	1911773	UF Backwash PP 유량전송기 점검	-	1.56	≫≫부

설비구분	작업오더	오더명	보수비	직영(MD)	담당부서
폐수처리	1933861	2☐☐☐ 폐수처리설비 Reaction Tank pH 센서 점검	-	0.19	☹☹부
폐수처리	1933943	2☐☐☐ 폐수처리설비 Reaction Tank pH Meter Sensor 점검 및 교체	-	0.39	☹☹부
수처리	1941499	2☐☐☐ 수처리 NaOCl Injection PP For Clarifier 압력게이지 교체	-	0.39	☹☹부
수처리	1952348	Clarifier 유입 유량계(Fit01) 점검	-	0.39	☹☹부
수처리	1956021	수처리 염산 주입 탱크 레벨 센서 오지시관련 정비	-	0.39	☹☹부
수처리	1956016	수처리실 pH 지시기 오염으로 인한 pH Hunting 발생관련 점검	-	0.88	☹☹부
폐수처리	1963545	2☐☐☐ 폐수처리설비 API Oil Seperator 유입 적산유량계 점검	-	0.39	☹☹부
폐수처리	1964727	2☐☐☐ 폐수처리설비 내 일시조 inlet 유량계 점검	-	0.39	☹☹부
수처리	1964728	2☐☐☐ 수처리 ACF 후단 탁도계 점검	-	0.39	☹☹부
수처리	1964735	2☐☐☐ 수처리 RO #A 전단 ORP 미터 점검	-	0.58	☹☹부
폐수처리	1964730	2☐☐☐ 폐수처리설비 PF/ACF #A, #B inlet Sight Glass 유량계 및 B/W Sight Glass 유량계 총 8ea 점검	-	0.58	☹☹부
폐수처리	1965054	2☐☐☐ 폐수처리설비 일시조 유입, 유출 유량계 점검	-	0.39	☹☹부
폐수처리	1967277	제3방류구 수질TMS 측정기기 주간 점검	-	0.19	☹☹부
수처리	1973949	2☐☐☐ 수처리 Clarifier 유량전송기 점검	2,985,000	0.39	☹☹부
수처리	2158219	2☐☐☐ 수처리 Clarifier 탁도계(AIT01) 점검	-	0.19	☹☹부
수처리	2184493	2☐☐☐ 수질 TMS 분석기(TOC) 정도검사	-	1	☹☹부
수처리	2195296	차아염소산 탱크 #A, B Level Transmitter 점검	-		☹☹부
수처리	2217013	차아염소산나트륨 탱크 수위전송기 교체	-	0.5	☹☹부
오수처리	1765769	2☐☐☐오수처리설비판넬점검 및 정비	-	2.25	☹☹부
합 계			62,472,371	15.01	■■■■ 분담금 (26,744,183) ¹⁾

1) 수처리설비 보수비: 해당 설비 보수비 × (■■■■ 순수사용량 ÷ 총 순수사용량)
폐수처리설비 보수비: 해당 설비 보수비 × (■■■■ 폐수유입량 ÷ 총 폐수발생량)
오수처리설비 보수비: 해당 설비 보수비 × (■■■■ 인원수 ÷ 총 인원수)