

우수업무사례

관련부서

☐☐팀

관련자

▲▲▲

□ 제 목 : ICT 주요시설 종합 안전점검 실시

1. 개 요

- (목적) 재해·재난 시 운영 중단 방지 및 중대재해처벌법 관련 산업재해 예방
- (대상) 43개 주요 시설구역(IT데이터센터, 용인DR센터, UPS실 등) 內 설비·장치
- (점검) 소방, 전기 등 각종 시설·설비에 대한 안전·과손여부(점검항목 710개)
- (기간) '22.11.11(금) ~ '22.11.25(금)
- (결과) 점검항목 중 양호 614개, 현장조치 20개, 조치예정(단기 75개, 중기 1개)

※ 추진배경

❶ 데이터센터 재해·재난 대비

- SK C&C 판교 데이터센터 화재로 카카오 서비스 장시간 블랙아웃 발생('22.10.15)
- 사이버안보 T/F(대통령 지시 구성)에서 카카오 사태와 유사한 재난에 대한 긴급점검 요청('22.10.21)

❷ 중대재해처벌법 시행 관련 산업재해 예방

- 임직원 및 용역수급업체 종사자 등의 산업재해 예방을 위해 작업장에 대한 안전·보건관리체계 점검

2. 현행 문제점 : '14.12월 사옥이전 이후, ICT 주요시설 종합 안전점검 미실시

※ 각 부서별로 관리하는 시설 위주의 점검으로 관리 경계선이 모호한 시설에 대한 안전점검 및 부서간 공유·대응이 미흡한 상태였음

3. 개선 내용

- (안전 위협요소 도출·조치) 710개 점검항목 중 양호 614개, 현장조치 20개, 조치예정(단기 75개, 중기 1개)
 - ※ 목표 : 단기(3개월 이내 조치), 중기(6개월 이내 조치)
- (점검 내실화) 본사 및 용인지사 시설관리 관련부서와 합동점검
- (개선계획 수립) 점검결과 반영(12월 중)
 - ※ 조치예정 76건에 대한 처리방안, 안전점검 정례화, 정기점검 항목에 포함 등

4. 기대효과

- 재해·재난 시 운영 중단 방지 및 중대재해처벌법 관련 산업재해 예방
- 재해경감에 따른 업무 연속성 보장

■ 참조 : 별첨1(안전점검 실시계획), 별첨2(안전점검 실시결과)