

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
2	□ 냉각유 순환펌프 유지관리 미흡(현지조치) ○ (현황·기준) △♣지사는 냉각유 순환펌프(P-xxx○)용 오일을 저장탱크에 Low Level 이상 보유하여야 함 * 입출하공정 수행 지침서(xxx-0000-x0) 붙임11(출하펌프 운전지침) ○ (문제점) 냉각유 순환펌프(P-xxx○)의 냉각유 보유량을 Low Level 미만으로 관리하고 있어 출하펌프(P-xxx○)의 운전이 제한될수 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △♣지사장은 냉각유 순환펌프(P-xxx○)용 오일 보유량을 Low Level 이상으로 보충 필요 (현지 조치)	[관계부서] △♣지사 [조치부서] △♣지사

끝.