

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
2	□ 출입 차단용 안전난간 미설치(현지조치) ○ (현황·기준) △♣지사는 개구부로서 추락할 위험이 있는 장소에 안전난간 등의 방호조치를 하여야 함 * 관련근거: 고용노동부 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제43조 ○ (문제점) 지상탱크 화재진압용 포 챔버 점검용 발판(높이 약 20m) 입구에 출입 차단을 위한 안전난간이 설치되지 않아 근로자가 이동 중 추락할 위험이 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △♣지사장은 지상탱크 화재진압용 포 챔버 점검용 발판 입구에 근로자가 진입할 수 없도록 출입 차단용 안전난간을 설치하시기 바람(현지조치)	[관계부서] △♣지사 [조치부서] △♣지사

끝.