

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
6	□ 안전작업허가 절차 미준수(부서주의) ○ (현황) △♣지사는 사업장 내 유해·위험설비 등에 대한 작업시 안전을 확보하기 위하여 공사 「비축기지 안전작업 허가 지침서(이하 “지침서”라 한다)」에 따른 안전작업허가 절차를 준수하고 있음 ○ (기준) 지침서에 따르면 지사장은 안전 작업허가서 발급시 사전 안전조치 이행여부를 확인하고 작업이 종료될 때까지 안전하게 수행되도록 총괄 관리하여야 함 ○ (문제점) 2024년 1월부터 9월말까지 △♣지사가 발행한 총 ○○○건의 안전작업 허가서를 점검한 결과, 아래와 같이 안전사고 예방을 위한 사전 안전조치 미이행 사례가 확인되었음 【사전 안전조치 미이행 사례】 ① 화기작업 전 가연성 가스농도 측정기준(유자격자만 측정가능) 미준수 ② 질소발생기 개선작업(2024. 9월)시 작성한 중량물 취급작업 계획서에 장비 제원, 인양하중 등 하역운반의 필수 확인사항을 누락함 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △♣지사장은 앞으로 공사 「비축기지 안전작업 허가 지침서」에 따른 안전작업허가 기준을 준수하는 등 관련업무를 철저히 하시기 바람 (부서주의)	[관계부서] △♣지사 [조치부서] △♣지사