

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
8	□ T-xxx 공정지역 케이블 트레이 고정밴드 탈락(현지조치) ○ (현황·기준) ♣☆지사 T-xxx 공정지역에는 설비가동을 위한 전기배선을 효과적으로 지지하고 정리하기 위하여 케이블 트레이가 설치되어 있음 ○ (문제점) 그런데, T-xxx 공정지역의 케이블 트레이를 고정하고 있는 밴드가 탈락되어 케이블 트레이 내부 전기배선의 피복손상 및 단락 등이 우려됨 ○ (관계부서 의견) 별도 이견을 제시하지 않음 ○ (조치할 사항) ♣☆지사장은 T-xxx 공정지역의 케이블 트레이 고정밴드를 부착하는 등 조치하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] ♣☆지사 [조치부서] ♣☆지사

끝.