

## 조치요구 등 명세

| No | 건명 및 주요내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비고                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 9  | <p>□ Transfer Blower 지역 본딩 탈락(현지조치)</p> <p>○ (현황·기준) 비축지사는 정전기로 인한 화재 및 폭발 또는 감전 등을 방지하기 위하여 시설물에 적절한 접지 또는 본딩 등의 조치를 하여야 함</p> <p>○ (문제점) 그런데, ♣☆지사 Transfer Blower 지역의 본딩이 탈락되어 화재 및 폭발 또는 근로자의 감전사고 발생이 우려됨</p> <p>○ (관계부서 의견) 별도 이견을 제시하지 않음</p> <p>○ (조치할 사항) ♣☆지사장은 Transfer blower 지역의 탈락된 본딩을 부착하는 등 조치하시기 바람 (현지조치)</p> | <p>[관계부서]<br/>♣☆지사</p> <p>[조치부서]<br/>♣☆지사</p> |

끝.