

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2024-종합감사-09-04	관계부서	☎실 ☐부
제 목	바라카 ▽ 호기 긴급 정비현안 해결을 통한 PAT 공정지연 예방		
1. 개요 ○ ◇◇◇◇ ▽ 호기 1차기기냉각해수펌프 전동기 고진동 발생 긴급 정비 [증빙자료 1] - 전동기 고진동 원인 신속 분석 및 긴급 정비작업 수행 ○ ◇◇◇◇ ▽ 호기 원자로격납건물 전기관통부 질소누설 정비 수행 [증빙자료 2] - 원자로냉각재펌프(RCP 02B) 전기관통부 고압부싱 교체 2. 추진실적(내용) 1. 1차기기 냉각해수펌프 전동기 01B 고진동 발생원인 분석 및 긴급정비 수행 2. 원자로 격납건물 전기관통부 질소 누설발생 원인분석 및 고장정비 수행			
참고사항	사례 공유		