

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [24] ◎ 구(舊) 홍보관 건물 관리 부적정

소 관 부 서 ○발전소 △팀

조 치 부 서 ○발전소 △팀

내 용

1. 업무 개요

○발전소 △팀은 대외홍보업무 총괄부서이며 ◎에 위치한 홍보관 건물에 대한 관리를 담당하고 있다.

또한 본사 홍보실은 「전사 홍보관 운영 효율화 방안」(20##. #. #.)을 수립하고 ♣발전소의 홍보관 #곳 중 #곳을 운영 종료하기로 하였다.

따라서 ○발전소 홍보관은 운영이 종료되어 ○발전소 △팀에서는 홍보관에 대한 시설전환 계획으로 ① VIP 방문객 방문 시 전망대 활용, ② 직원 쉼터 활용, ③ 글짓기 및 사생대회 개최 시 장소 활용, ④ 지자체 및 단체 행사 등 장소를 제공하는 것으로 활용계획을 수립하였다.

2. 관련 근거 및 판단기준

○발전소와 ㄱ군이 맺은 「ㄴ호수 개방 및 운영에 관한 협약서」 제6조(책임소재)에 따르면 ○ 시설물 자체 하자로 인한 안전관련 책임은 ○가 지도록 되어 있으므로 ○발전소는 홍보관 건물을 안전하게 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 운영 종료된 홍보관 건물 관리현황을 점검한 결과 시설 노후로 인해 내부 출입은 통제하고 있으나, 시설물 외부는 상부에서 기와가 떨어지고 있어 아래로 통행하는 일반인이 낙하물에 의한 안전사고 위험이 상존하고 있는 실정으로, 즉시 낙하물 방지조치 및 시설보수계획을 수립하여 조치하고 시설전환 계획에 따라 활용될 수 있도록 조치할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○발전소 △팀은 감사결과를 수용하면서 낙하방지조치 이행 및 시설관리를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○발전소장은

- ① 홍보관 건물 상부에서 떨어지는 낙하물로 인해 아래로 통행하는 사람이 다치는 일이 없도록 즉시 낙하방지조치를 시행하시고,(통보 1)
- ② 시설 보수계획을 수립하여 시행하시기 바라며,(통보 2)
- ③ 홍보관 건물이 수립된 시설전환 계획에 따라 적절히 활용될 수 있도록 적극 추진하시기 바랍니다.(통보 3)