

▶▶ 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 [7] 사업부지 임대차 계약 업무처리 부적정

소 관 부 서 ■■■ ▲실

조 치 부 서 ■■■ ▲실

내 용

1. 업무 개요

■■■는 ▲실은 사업에 필요한 사업부지의 임대차 계약업무를 담당하면서 질소 저장소 이격거리 확보를 위한 사업부지 임대차 계약을 체결하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「고압가스 안전관리법 시행규칙」 [별표] 8 고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준에 따르면, 발전소 질소저장소의 보호 이격거리는 #m를 유지하도록 되어 있다.

따라서 ■■■는 ㄷ발전소 질소저장소의 안전한 운영 및 관리를 위해서는 관련 법에서 정한 기준을 충족하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ㄷ발전사업과 관련된 사업부지 임대차 계약과 관련하여 「고압가스 안전관리법」에서 정한 질소저장소 보호 이격거리 #m 확보를 위해 ㄱ가 ●●와 체결한 사업부지 임대차 계약서를 확인한 결과, 질소저장소 이격거리 #m 범위 내의 지번(ㄴ동 #-# 등)이 아닌 이격거리와 무관한 인근의 다른 지번(ㄴ동

##-# 일원)에 임대차 계약서가 작성되어 있으므로 행정청의 벌칙 등이 부과 가능성에 대비하여 시정조치가 필요하다.

관계부서 의견 ■■■ ▲실은 감사 결과를 수용하면서, 향후에는 사업부지 임대차와 관련되어 관련 법률과 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■■ 사장은 ㄷ발전사업에 필요한 사업부지의 임대차 계약과 관련하여 행정청의 벌칙 등이 부과되지 않도록 고압가스 이격거리관련 사업부지 임대차 계약서의 오기된 지번을 시정하시기 바랍니다.(시정)