

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [13] 폐기물(폐축전지) 관리 미흡

관 련 부 서 ●소 ☐부

조 치 부 서 ●소 ☐부

내 용

1. 업무 개요

●소 ☐부는 발전소 및 부대건물 유지관리의 설계·감독 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「폐기물관리법」에 따르면, 폐기물(폐축전지 등)을 배출하는 사업자는 폐기물의 종류와 발생량을 환경부령이 정하는 바에 따라 필요시 지자체에 신고하도록 하고 있고, 이를 위반하여 신고하지 않거나, 인계·인수에 관한 내용을 신고하지 않는 경우 과태료 대상이다.

그리고 ㄱ 표준절차서에 따르면, 재활용 폐기물(폐유·폐축전지·폐지류·빈병·깡통류·우류 팩류 등)은 전량 수거하여 재생업체에 인도 또는 매각하여 자원으로 재활용하도록 규정되어 있으며, 폐기물은 환경담당부서에 발생신고서를 제출하고 환경담당부서는 ●●에서 운영하는 폐기물적법처리시스템(이하 “ㄴ”라 한다)을 이용한 전자인계서를 활용하여 처리(계약)업체를 통해 위탁처리를 해야 한다.

따라서 폐축전지 등 재활용 폐기물이 발생된 부서는 사업소 환경담당부서에

발생신고서를 제출하여 환경담당부서에서 관계법령 및 표준절차서에 따라 처리될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●소 감사대상기간 중 폐축전기 처리 실적 #건의 적정성을 검토한 결과, “○ 공통설비 축전기 구매”은 발생부서(▣부)에서 환경담당부서(▣파트)로 폐기물 발생 신고를 하지 않고 ▣부 임의로 창고에 환입·보관중이며, “정보통신설비 UPS용 축전기 교체시행”의 경우는 소량 등의 사유로 폐축전지에 대한 발생신고서를 환경담당부서에 제출하지 않아 환경담당부서에서 확인하지 못해 지자체 폐기물 처리 신고가 누락 되었고, 절차에 맞지 않게 신규 축전기 공급업체에 폐축전지를 인도함에 따라 축전지를 재활용할 수 있는 재생업체 여부의 확인 및 ㄹ 활용한 위탁처리를 하지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ●소 ▣부는 감사결과를 수용하면서 “정보통신설비 UPS용 축전기 교체시행”의 폐축전지는 신규 축전기 공급업체에서 위탁업체를 통해 관련 법령에 따라 폐기물처리 신고를 완료하였고 향후 폐기물 발생 시 관련 법령과 규정을 준수하겠다고 하였다.

조치할 사항 ●소장은 향후 설비 교체 중 발생하는 폐축전기 등 폐기물 발생시 관련 규정·절차에 따라 처리하도록 관련부서 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)