

일련번호	09	감사자	토목4급 우용훈		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 도로 관로매설구간 유지관리 철저

소 관 부 서 ★★★★★★★사업단

조 치 부 서 ←←←←처, ★★★★★★★사업단

내 용

1. 업무개요

★★★★★★사업단에서는 충남 서부 √√√√산업지역의 신규 산단, 공장증설 등 용수 수요 증가로 담수가 부족함에 따라 항구대책으로 √√√√산업 지역 공업용수도(해수담수화) 건설공사(이하 '√√√√ 건설공사'라 한다)를 추진 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

'√√√√산업지역 공업용수도(해수담수화)사업 건설공사'를 시행하며, 도로 구간(▣▣▣▣산업로)에 관로 3열을 매설하는 계획으로 '19년도 실시계획(1차) 승인을 받았다.

'일괄입찰 안내서('21.3)' 4.1 일반지침에 따르면, 본 시설의 설계 및 시공은 타. 도로법, 시행령, 시행규칙을 따르며, '일괄·대안입찰공사계약특수조건' 제26조 (공공시설 및 타인재산의 보호)에 따라 계약상대자는 공사아중 인근시설이나 도로 등을 파손시켰을 때에는 원상복구하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

당초 실시계획 승인받은 계획에 따라, 도로구간(▣▣▣산업로)에 관로 3열을 매설할 예정이었으나, '22년 가스관로(신비오케미컬) 매설공사가 해당 도로에 선행되었다.

그래서 지자체 협의를 통해 기존 우수관로 및 맨홀을 철거하고 관로 매설 위치를 변경하여 관로를 매설하였다.

가. 사업계획(신규관로매설 예정구간) 공유에 관한 사항

크크시는 도로법에 따라 지자체 도시계획 및 사업 중복, 기존 지하매설관리자의 의견 조희 등을 목적으로 도로관리심의를 시행하고 있다. 이에 따라, '22년 신비오케미컬 가스관 매설공사 등을 포함한 18건의 도로점용 사업계획서에 대하여 서면심의를 시행(2022년 제1회 도로관리심의(서면심의) 알림(도로과-3056, 2022.2.17.)) 했고, 지하시설물 관리자로서 K-water ↓↓↓지사와 ▽▽▽지사에서 의견을 요청하였다.

↓↓↓지사의 경우, '2022년 제1회 도로관리심의 조정결정서 제출(↓↓↓지사-935, 2022.02.22.)'을 통해 크크시 지방상수도 매설구간 중첩에 따라 공사시행 전 설계도서 공유 및 실무자 사전협의 등의 의견을 제출하였다.

▽▽▽지사의 경우, '2022년 제1회 크크시 도로관리심의의견 회신(▽▽▽지사-1019, 2022.02.28.)'을 통해 특별한 의견을 제출하지는 않았다.

이와 같이, 지자체 도로관리심의를 현재 지하매설물 소관 관리자에게 의견을 요청하고 있으나, K-water 보령 및 ↓↓↓지사는 각각 광역, 지방상수도 사업장으로 해당 도로에 ✓✓✓✓ 건설사업의 신규관로가 매설된다는 내용을 인지하

기는 어려웠을 것이라고 판단된다.

또한, 위와 같은 상황은 ●●●●●상수도과 같이 다수의 지자체에 용수공급을 하며 관망이 복잡하고 건설과 관리주체가 분리되어 있는 경우, 동일 사례가 발생할 가능성이 높아, 시스템을 통한 사업계획 공유 또는 도로관심의 접수 시 인근 사업단에 의견을 받는 절차 등을 마련하여 예방할 필요가 있다.

나. 미끄럼 등 사고발생 예방에 관한 사항

관로 매설을 위해 도로중앙 기준 우수관로 및 맨홀을 철거하였고, 도로 양쪽으로 측구수로 설치해야하나, 정확한 설치 위치 및 연장 등에 대하여 지자체와 협의 중인 상황이다.

그래서, 현재 약 1km 정도의 관로매설 도로구간은 우수처리시설이 부재하여 강설 또는 강우로 인해 노면 배수가 취약하며, 이로 인해 겨울철 도로 결빙 등으로 사고 발생이 우려됨에 따라, 주기적인 모니터링 및 필요시 제설 등 사고발생을 예방하기 위한 유지관리가 필요한 실정이다.

관계부서 의견 ★★★★★★★사업단은 감사의견을 수용하며 도로구간에 대한 모니터링 및 유지관리를 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ←←←←처장은 동일사례의 재발방지를 위해 광역상수도 건설사업과 관리주체가 분리된 경우, 사업계획을 공유할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

② √√√√해수담수화사업단장은 우수처리시설 설치 전까지 관로를 매설한

도로구간의 사고예방을 위한 모니터링 및 유지관리를 시행하시기 바랍니다. (통보)