

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 개선요구·통보

제 목 승강기 인증관련 시험·검사 설비 중간점검 미흡

소 관 부 서 ▲실

조 치 부 서 ▲실, ○실

내 용

1. 업무 개요

공단 기술원 ▲실에서는 승강기 모델·개별 및 부품에 대한 인증업무를 수행하고 있으며 인증업무에 필요한 시험 및 검사 설비를 운영하고 있다.

▲실에서 운영하고 있는 설비에 대한 교정은 ○실에서 담당하고, 설비에 대한 중간점검, 일상점검은 ▲실에서 담당하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 교정 및 관리지침」 제8조를 보면 인증관련 시험·검사설비 중간점검의 정의 및 주기를 [표 1]과 같이 규정하고 있다.

[표 1] 중간점검에 대한 정의 및 주기

종류	정의	시기 또는 주기
중간점검	시험 시 사용되는 설비를 사용하는 도중에 주기적 또는 필요시 실시하는 점검	교정 실시 후 교정주기 2분의1이 경과한 날의 전후 30일 이내에 실시

같은 지침 제9조를 보면 점검자(시험·검사설비 담당자로 선임된 자)는 매년 12월 말까지 차기 연도에 대한 연간 점검 실시계획을 수립하여 업무책임자(주관부서의 선임차장) 및 관리책임자(주관부서의 장)에게 보고하도록 하고 있다.

또한, 같은 지침 제12조에서는 점검자는 점검을 실시하고 합부판정 후 업무책임자(주관부서의 선임차장) 및 관리책임자(주관부서의 장)에게 보고하도록 하고 있다.

따라서, 점검자는 매년 12월말까지 차기년도 연간 점검 실시계획을 수립하고 업무책임자 및 관리책임자에게 보고하여야 하며, 계획에 따라 중간점검을 실시하고, 그 결과를 업무책임자 및 관리책임자에게 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간(2019.11.16. ~ 2024.6.30.)동안 ▲실에서 운용하고 있는 설비에 대한 연간 점검 실시계획 수립 현황을 확인한 결과 [표 2]와 같이 2023년, 2024년 점검계획은 수립하였으나 지연보고(차기년도 보고)하고, 2023년 이전에는 연간 점검 실시계획을 수립하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 2] 연간 점검 실시계획 수립 현황

연도	문서제목	문서번호	결재일자	비고
2024년	2024년 ▲실 조직현황 및 주요사업 계획보고	▲실-572	2024.2.28	중간점검 계획은 있으나 계획 보고 지연
2023년	2023년 ◇실 시험·검사설비 운용 계획보고	◇실-289	2023.1.30	중간점검 계획은 있으나 계획보고 지연

또한 승강기 인증 관련 설비의 중간점검은 매년 8월에서 12월 사이에 실시함에 따라 2024년도는 중간점검 주기가 도래하지 않았고, 2023년에는 정상적으로 중간점검을 실시하였으나 2023년 이전에는 중간점검을 실시한 이력이 없고 결과보고도 하지 않았다.

연간 점검 실시계획 지연의 원인을 확인한 결과 2023년은 2022년 12월 장비담당자가 변경되면서 인수인계 관계로 지연되고, 2024년도 점검계획은 ▲실 통합으로 인해 종전 ◇실, ○실 장비담당자 간 협의하는 과정에서 계획이 지연되는 상황이 발생하였다.

또한, 2023년 이전에는 연간 점검 실시계획을 인지하지 못하여 실시하지 않았으며, 그 결과 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리지침」을 위반하게 되었다.

관계부서 의견 ▲실은 연간 점검 실시계획 미수립 및 지연보고와 중간점검 미 실시 사항을 인정하였으나 현행 내규상 업무주체에 대한 명확한 검토가 필요하다며 아래와 같은 추가 의견을 제시하였다.

현행 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리지침」을 소관하는 부서는 ○실이며 “시험설비의 구입 계획 및 시행”, “구입 및 자산등록”, “입고 검수 및 등록”, “지급, 관리, 사용, 점검(일상점검, 중간점검, 교정 및 수리)” 등은 소관부서인 ○실에서 하도록 규정하고 있고, 「직제규정 시행규칙」 [별표5]의 업무분장에서 ○실은 “심사장비 및 설비 구축, 수선, 교정 관련 업무”를 담당하고 ▲실은 “승강기 인증 장비 및 설비 운영 관리 등의 업무”를 담당하도록 규정하고 있음에 따라 2개의 내규를 종합하여 볼 때 일상점검은 ▲실에서 수행하고 교정기간의 1/2기간을 기준으로 하는 중간점검은 ○실에서 계획 수립 후 ○실 단독 또는 ▲실과 협업으로 업무처리하는 것이 내규상 부합한 업무절차인 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

그러나 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 관리규칙」 제3조 제8호에서 “중간점검”이라 함은 설비의 교정상태의 신뢰성 유지를 위해 실시한 점검을 말하는 것으로 중간점검은 교정 이후 설비의 운영 과정에서 신뢰성 유지를 위해 실시하는 것으로 해당 업무는 “승강기 인증 장비 및 설비 운영 관리 등의 업무”를 담당하는 ▲실에서 주관하는 것이 타당하며 ▲실에서 2023년 및 2024년에 인증설비 등에 대한 중간점검 계획을 수립

한 것을 볼 때 해당 업무수행 주체가 ▲실임을 인지하고 있었다고 판단된다.

다만, 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리지침」은 2019.10.30. 제정 이후 ▲실의 소관 내규였으나, ○팀(현재 ○실)이 신설(2020.12.23.)되면서 ▲실 소관 내규 전체가 ○실로 이전된 후 내규의 개정이 이루어지지 않아 업무수행 주체를 불명확하게 규정하고 있음에 따라 현재 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리지침」의 소관부서인 ○실에서 승강기 인증 장비 및 설비에 대한 중간점검 계획 및 실시에 대한 업무수행 주체를 명확히 할 필요가 있다.

조치할 사항 ○실장은

① 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리지침」의 승강기 인증 장비 및 설비에 대한 중간점검 계획 및 실시에 대한 업무수행 주체를 명확히 하여 지침에 반영하시기 바랍니다. (개선)

▲실장은

① 중간점검에 대한 연간 점검 실시계획의 누락 또는 지연이 없도록 매년 12월까지 보고하고 계획에 따라 중간점검이 이루어지도록 철저히 관리하시기 바라고,[주의(부서)]

② 유사사례가 발생하지 않도록 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)