

한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 : [6] ◆○ 발전소 설비관리 미흡

관 계 부 서 : ◆○ 법인

조 치 부 서 : ◆○ 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

◆○ 풍력발전소의 풍력발전기에 대한 O&M은 EPC社인 ▷□에서 시행하고 그 외 발전소 보조기기(이하 BOP¹⁾)에 대한 운영은 ◆○ 발전소 자체적으로 시행하며, BOP 변전설비 점검은 &♣와 계약하여 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

◆○ 법인 내규 「Procedure of Bop checklist」에 따르면 발전소의 안정적인 운영을 통한 양질의 전력공급을 위해서 발전소 Operator는 발전소 BOP 설비의 이상 유무를 확인하는 일일점검을 일 2회 시행하고 그 결과를 기록하여야 하며 전기엔지니어는 기록 결과를 확인하고 조치가 불가능한 보수사항이 발견되는 경우 신속히 조치계획을 수립하여 불량사항을 처리하여야 한다.

1) BOP(Balance Of Plant): 주기기를 제외한 변압기 등 발전소 보조기기(제어동, 주변압기 2대, 소내 변압기 2대, 풍력발전기 인출 송전선로 6개, STATCOM 2대 등

또한 비위행위자에 대해서는 ◆○ 법인 운영내칙 CODE 007 Rev.01 Article

1. Disciplinary Procedure에 따라 해당하는 조치를 시행한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆○ 발전소 현장의 BOP 설비에 대한 일일점검 기록을 확인한 결과, 2023년 11월부터 현재까지 BOP 설비에 대한 일일점검 기록이 누락되어 있었다.

◆○ 발전소 담당자는 BOP 설비점검 용역사인 &♣에서 분기별로 시행하는 정기점검 내용이 일일점검에서 확인하는 모든 사항을 포함하고 있어 기록을 중단하였다고 하나, 분기별로 시행하는 정기점검과는 별개로 BOP 설비에 대한 일일점검을 시행하고 기록하여야 한다.

관계부서 의견

◆○ 발전소 담당자는 BOP 설비에 대한 일일점검 기록을 소홀히 하였다는 감사자의 의견에 동의하였고, 앞으로는 설비 점검 및 기록을 성실히 수행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

◆○ 법인은 ◆○ 발전소 BOP 설비관리에 대한 업무를 소홀히 한 현지

직원에게 법인 운영 내칙²⁾에 의거 신분상 조치를 촉구하시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	통 보 1	-	-	◆● 법인	◆● 법인

2) ◆● 법인 운영 내칙에 따라 직무수행 태만 또는 부주의로 '주의' 촉구해 해당