

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [11] 전력구공사 환경관리비¹⁾ 적용기준 마련 필요

관 계 부 서 : 송변전건설단, 전 건설본부

관 계 부 서 : 송변전건설단

내 용 [\(목차로 이동\)](#)

1. 업무 개요

건설본부 설계부서는 전력구공사 중 각종 환경훼손 최소화를 위해 환경영향
저감시설 설치 및 교육훈련 등에 필요한 환경관리비를 계상하고 있으며, 경인건
설본부는 감사기간 중 총 16건의 전력구공사 설계에 환경관리비를 반영하였다.

[표1] 환경관리비 적용 현황

(단위 : 백만 원)

구분	사 업 명	환경관리비 적용 현황			전력구 공법
		적용공사	요율	금액	
1	익명화	도로	0.9	335	터널
2		도로	0.9	52	터널
3		도로	0.9	233	터널
4		도로	0.9	103	터널
5		지하철	0.5	99	터널
6		지하철	0.5	56	터널
7		지하철	0.5	303	터널
8		지하철	0.5	540	터널
9		지하철	0.5	22	터널
10		지하철	0.5	238	터널

1) 환경관리비 : 건설공사 중 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용

11	익명화	지하철	0.5	84	터널
12		상하수도	0.5	301	터널
13		지하철	0.5	81	전력구
14		지하철	0.5	24	전력구
15		상하수도	0.5	118	전력구
16		상하수도	0.5	43	관로

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리비), 동법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등)에는 토건공사 종류별(도로 및 지하철 등) 환경관리비 세부 산출기준을 제시하고 있고, 「전력구공사 원가산정기준」에서도 동일한 환경관리비 산출기준을 확인할 수 있으며, 건설본부 설계부서는 전력구공사 환경관리비를 아래 [표2]와 같이 계상해야 한다.

[표2] 환경관리비 산정 기준

사후정산	공사의 종류		요율
	토목	토목	요율
4) 사후정산 가) 도로 (전력구 터널) : 0.9% 이상 나) 주택 외 건축 (전력구) : 0.5% 이상 다) 조경, 하천, 기타 (관로) : 0.3% 이상		도로(예시: 교량, 터널, 활주로 등)	0.9
		플랜트(예시: 발전소, 쓰레기소각장 등)	0.4
		지하철	0.5
		철도	1.5
		상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등)	0.5
		항만	0.8
		(오탁방지막 또는 준설토방지막을 설치하는 경우)	(1.8)
		댐	1.1
		택지개발	0.6
		그 밖의 토목공사(하천 등)	0.8
전력구 공사원가 산정기준(2009)	전력구 공사원가 산정기준(2017) 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침		

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경인건설본부 총 16건의 전력구공사 환경관리비 적용현황을 확인한

결과, Ⅲ-①-5% 전력구 공사(Shield TBM 공법)는 환경관리비 제비율을 0.9%로 적용하고, Ⅲ-②-0 전력구 공사(Shield TBM 공법)는 환경관리비 제비율을 0.5%로 적용하는 등 동일 공법임에도 공사별로 환경관리비 요율을 다르게 적용하고 있었다.

그래서 담당자들이 동일 공법임에도 공사별로 환경관리비 요율을 다르게 적용한 이유를 살펴보니, 2016년까지는 「전력구공사 원가산정기준」에 전력구 공법별 환경관리비 제비율이 규정되어 있었으나 2017년에 「전력구공사 원가산정기준」개정 시 전력구 항목이 제외된 정부 기준을 그대로 준용하였기 때문에, 담당자들이 환경관리비를 각기 판단함에 따라 ‘지하철’, ‘상하수도’ 등 전력구와 유사한 공사에 해당하는 요율을 적용하고 있는 것으로 확인되었다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:55:02

국토교통부 기술정책과에 정부 환경관리비 기준에 전력구 항목의 요율을 포함할 수 있는지 여부를 문의한 결과, “전력구공사 환경관리비 적용 기준 관련 문의가 많아, 향후 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」 개정 시 유관기관의 의견 조취 후 전력구공사의 환경관리비 적용 기준을 추가하는 방안에 대하여 검토 중이다”라는 답변은 받았으나, 정확한 개정 시기는 예측할 수 없는 상황이다.

따라서 환경관리비 제비율 적용에 대한 전력구 설계 담당자들의 혼선을 방지하기 위하여, 국토교통부 지침 개정 전까지 잠정적으로 적용할 수 있는 전력

구공사 환경관리비 제비율 적용기준 수립이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

송변전건설단 구조건설실 담당자는 우리 회사의 전력구공사 환경관리비 적용기준이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였고, 유관부서(국토부, 조달청 등)와 협의 및 검토를 통하여 전력구공사 환경관리비 적용기준을 수립하고 그 내용을 전사에 안내하는 후속 조치를 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전건설단장은 통일된 설계기준을 적용할 수 있도록 전력구공사 환경관리비 적용 기준을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개 선 1	-	-	송변전건설단 전 건설본부	송변전건설단