

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [5] 배전공사 자체설계비 및 자체감리비 산정 기준 명확화 필요

관 계 부 서 : 배전계획처

조 치 부 서 : 배전계획처

내 용

1. 업무개요

우리회사는 지자체 요청 지중화공사와 같이 전력시설물 공사의 원인 제공자가 공사비용을 부담하는 경우 전력기술관리법에 따라 자체설계비와 감리비를 고객에게 청구하고 있다.

2. 판단기준

「전력기술관리법 운영요령」에 따르면 전력시설물 설치 보수공사의 원인 제공자가 비용을 부담하는 경우에 한하여 자체감리비는 직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20퍼센트로 하고, 자체설계비는 별도로 정한 기본설계 요율을 적용하여 산출하도록 규정되어 있다.

그리고 배건(건)84111-2108(2011.12.30.) 「자체설계감리비 고객부담금 산정기준 변경」 알림 공문에 따라 우리회사의 자체설계·감리비 산정기준은 다음의 [표 1]과 [표 2]와 같다.

[표 1] 자체설계 ▪ 감리비 산정기준

○ 자체설계비 : 전력기술관리법에서 정한 기본설계 비율로 대가 산정

☞ 총공사비 × 기본설계비율

○ 자체감리비 : 전력기술관리법에서 정한 기술료

☞ 총공사비로 산정한 (직접인건비 + 제경비) × 20%

※ 단, 총공사비가 1천만원 이하인 소규모 공사의 기술료는 직접인건비의 30%를 초과할 수 없음

[표 2] 전력시설물공사 설계 및 설계감리 비율

공사비 \ 비율	비율(퍼센트)			
	기본설계	실시설계	설계감리	계
2000만원까지	4.49	13.48	2.24	20.21
3,000만원까지	3.64	10.89	1.81	16.34
5,000만원까지	2.54	7.61	1.27	11.41
- 이하생략 -				

3. 감사결과 확인된 문제

우리회사에서 지중화공사 등 대규모 배전건설공사를 시행할 때는 본공사(배전공사)에 더하여 감리용역, 기초조사용역, 설계용역, 포장복구공사, 위치탐사용역, 도통시험, 폐기물처리, VLF 진단 등 많은 부대공사와 용역을 발주, 수행하고 있다.

그런데 현행 자체설계·감리비 산정의 기준이 되는 총공사비 범위에 본공사를 제외한 기타 부대공사(용역)의 포함 여부가 명확히 정의되어 있지 않다.

전력기술관리법은 자체설계·감리비 산정에 관하여 “공사비 비율에 의한 방

식을 적용하여 산출한다”라고만 규정하고 있으며, 배건(건)84111-2108(2011. 12.30.) 공문에는 총공사비에 대하여 별도로 정하지 않고 있다.

이에 따라 사업소 업무 담당자는 배전공사 고객부담금의 자체설계·감리비 산정 시에 각기 다른 방법으로 총공사비를 적용하고 있다. 구체적으로는 모든 부대공사를 반영하여 자체설계비·감리비를 산정하거나, 도통시험, VLF진단 등의 일부 전력기술관리법의 대상이 되는 공사만을 총공사비에 반영하여 산정하는 경우 또는 본공사만을 기준으로 자체설계비·감리비를 산정하여 부대공사는 포함하지 않는 경우도 있다.

실제로 감사기간 중 최근 2년간 남서울본부에서 수행한 지자체 요청 지중화 공사 등 부대공사를 포함하는 배전공사의 고객부담금 청구내역을 확인한 결과, 총 120건의 공사를 수행하면서 8건의 공사에 대하여만 모든 부대공사를 반영하여 자체설계·감리비를 산정하였고, 나머지 112건의 공사에 대하여는 도통시험, VLF진단, 자동화 공사비 등의 일부 부대공사만을 포함하여 자체설계비·감리비를 산정하거나 부대공사를 포함하지 않고 본공사만을 기준으로 자체설계비·감리비를 산정하는 등 업무담당자에 따라서 각기 다른 기준을 적용하고 있는 것을 확인하였다.

[표 3] 자체설계비 감리비 산정 현황

[단위 : 건, 백만원]

사 업 소	대상공사 (건)	자체설계비·감리비 산정(청구) 내역				부대공사 반영 재계산 금액②	차 액 (②-①)
		부대공사 미포함 ¹²⁾ (건수/금액①)		부대공사 포함 (건수/금액)			
익 명 화	24	17	789	7	387	884	95
	4	4	96	－		103	7
	8	7	65	1	2	86	21
	35	35	186	－		213	27
	24	24	180	－		233	53
	13	13	90	－		125	35
	12	12	213	－		284	71
합 계	120	112	1,619	8	389	1,928	309

이와 같이 자체설계·감리비의 기준이 되는 총공사비 산정방식이 정해져 있지 않기 때문에 사업소 담당자는 임의 판단에 근거하여 공사비를 산출하고 있다. 따라서 자체설계·감리비 산정 시 그 기준이 되는 총공사비의 범위를 명확히 하여 통일된 업무처리가 필요하다고 판단된다.

이에 대하여 배전계획처 업무담당자는 문제점을 인식하고 이에 대한 공통된 기준을 마련할 수 있도록 관련 규정을 검토하겠다고 대답하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 자체설계비·감리비의 기준이 되는 총공사비의 산정방식에 대하

12) 일부 부대공사 포함하여 자체감리비 및 설계비 산정 공사 포함

여 구체적 기준을 명시하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개선 1	-	-	배전계획처	배전계획처