

일련번호	1
감 사 자	○○○

정 계

제 목 설비 운영 규정·절차 미준수로 ♡♡♡♡ ST ⊙호기 불시정지
 소 관 부 서 ♡♡♡♡ 본부 ♡♡발전소
 조 치 부 서 ♡♡♡♡ 본부
 내 용

♡♡♡♡발전소는 전력피크 기간 운전 중임에도, MCW MOV 3대 교체 작업을 시행하면서 안전정비 회의·PTW 등을 통해 충분하게 검토하지 않고, MOV 'Close' 피드백 신호 시뮬레이션을 시행하지 않아 CWP #A, B가 자동 정지되어, ST ⊙호기가 발전 정지됨

1. 업무개요

본사에서 전력피크 기간 운전 중 정비 작업은 원칙적으로 금지하고, 필요시 규정과 절차에 따라 충분한 검토와 대비 후 시행하도록 하였다. 하지만 ♡♡ ♡♡ 발전소는 전력피크 기간인 '♡♡.♡♡.♡♡.(목) ♡♡:♡♡ 증기터빈 ⊙호기가 122MW로 운전 중이었음에도, 규정과 절차에 따라 안전정비 회의·PTW 등을 통한 충분한 검토 없이 MCW Outlet #1, 2 MOV의 'Close' 피드백 신호의 인터록 바이패스 시행하지 않고 MCW MOV 3대를 신품으로 교체 후 신호선 결선작업 과정에서, 'Close' 피드백 신호 2개가 순차적으로 입력(CWP Auto Stop Command)되어 CWP #A, B 자동 정지되었다. 그 뒤, 터빈 증기 응축 불가로 LP Exhaust 압력이 상승되고, P LP Stage Exhaust > Max2 보호회로가 동작하여 ST #⊙가 불시 정지되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

발전운영실-1382('23.06.22.) “23년도 여름철 전력수급 대책기간 및 발전설비 안정운영 대책 알림”, 발전운영실-1404('23.06.26.) “2023년도 여름철 전력수급

대책기간 중 발전기 안정운영 협조 요청”, 「K-PTW 절차서」 1.5(역할과 책임) 1.5.3(발전설비 운영부서장 또는 담당차장)의 “LOTO 적정 여부 판단 및 시행 (이에 따른 발전설비 운영 영향요소 차단)”, 1.5.5(감독부서 감독자)의 “작업 검토 ”, 2.2.2.3(발전파트장)의 “정비내용 파악, 타 기기에 미치는 파급여부”, 「인터록 바이패스 운영관리 지침서」 4.2(운영 책임자)의 “제어설비 인터록 바이패스 운전과 원상복원에 대한 전반적인 이상 유무를 확인하고 관리”, 6.0(인터록 바이패스 운전절차 및 준수사항) 6.1의 “요청부서는 제어설비의 인터록 바이패스에 따른 공정안정운전과 설비안전에 문제가 없는지 충분히 검토” 및 6.2의 “제어설비 인터록 바이패스 요청 시 요청부서는 SIMULATION 관리대장에 설비 문제점 및 조치요청자를 작성한 후 운영부서에 요청”, 6.3의 “운영부서는 JUMPER/SIMULATION 관리대장의 기록사항을 확인” 및 6.4의 “발전파트장은 조작부서에 인터록 바이패스 조작을 요청”, 「발전운영관리 절차서」 6.3.5 나.항의 “정상운전을 저해할 우려가 있는 정비 등의 사항 발생시 간소화 된 간이절차서를 작성”, 「발전기술원 근무지침」 제5조(기본 근무수칙) ③항의 “발전정지 및 출력감발과 관련된 설비에 대해 정비작업을 할 경우, 설비부서에서 조작절차서를 작성하며, 발전파트장은 절차서를 검토·보완하고, 주변기기에 미치는 영향 검토” 라고 규정하고 있다.

따라서, ♥♥발전소는 발전환경처의 전력수급 대책기간 중 설비 안정 운영 대책과 지시를 따라야 하며, 발전파트장은 타 기기에 미치는 파급여부 등 발전설비 운영 영향 요소를 차단하고, 인터록 바이패스 운전에 대한 전반적인 이상 유무를 확인·관리하며, SIMULATION 관리대장의 기록사항을 확인하고 조작부서에 인터록 바이패스 조작을 요청하며, 조작절차서를 검토·보완하고 주변기기에 미치는 영향을 검토하여야 한다. 또한 □□□□부 감독자는 K-PTW 검토를 철저히 하고, 공정안정운전과 설비안전에 문제가 없는지 충분히 검토하고, SIMULATION 관리대장에 관련 사항 작성한 후 운영부서에 인터록 바이패스를 요청하며, 간소화 된 간이절차서를 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□ 발전파트장-○○○ 차장

○○○ 차장은 '23.03.31.부터 ~ 현재까지 JJJJ본부 ♥♥발전소 □□□□실 ○블럭 ★파트에서 발전파트장 업무를 담당하고 있다.

(본사 안정운영 대책 및 지시 미이행)전력수급 대책기간은 전사적으로 특별한 관심과 주의를 기울여 설비를 안정적으로 운영하도록 본사에서 대책을 수립하여 시달한 기간으로 피크시간대 작업은 피하고, 운전 중 정비 작업을 최소화하도록 하면서, 점검·조작·정비 관련 보고 체계를 철저히 하도록 한 기간이며, ○○○ 차장은 'b b.b b.b b.b.에 운전 중인 설비를 조작하여 GT #□가 기동 실패되었을 때 근무자였다. 그런데도 □□□□부 직원의 작업에 대한 설명만 듣고, 발전기가 운전 중이었음에도 작업의 시급성, 운전 중 교체 작업에 따른 문제점 검토 및 대책 마련 등을 확인하지 않고 최종 승인해 주었으며, 작업 현장도 확인하지 않는 등 본사의 안정운영 대책과 지시를 이행하지 않았다. 이는 발전운영실-1382('23.06.22.) “23년도 여름철 전력수급 대책기간 및 발전설비 안정운영 대책 알림” 및 발전운영실-1404('23.06.26.) “2023년도 여름철 전력수급 대책기간 중 발전기 안정운영 협조 요청”의 지시를 위반하였다.

(PTW 검토 부적절 및 발전기술원 근무지침 미준수)○○○○○○부 직원의 말만 믿고, '□□□□□□□□□□. 교체 건과 '●●●●●●●●●. 교체 건의 차이(교체 조건, 시뮬레이션 등) 및 파급 영향 등을 제대로 검토하지 않았으며, 작업 당일 오전 3시간 만에 K-PTW에 대해 감독부서 검토에서 운영부서 승인을 거쳐 작업 개시까지 서둘러 이루어지는 등, 전력 피크기간 운전 중이었음에도 K-PTW 사전검토 시간을 충분히 갖지 않는 등 K-PTW 검토와 확인이 부적절하여 발전설비 운영 영향 요소를 차단하지 못했다. 또한 간이정비 조작절차서가 없음에도, 설비부서만 믿고 작업을 승인해 주는 등, 운전 중 작업에 대한 특별한 관심과 주의 및 검토가 미흡하고, 발전기술원 근무지침을 위반하였다. 이는 「K-PTW 절차서」 1.5(역할과 책임) 1.5.3(발전설비 운영부서장 또는 담당차장)의 “LOTO 적정 여부 판단 및 시행(이에 따른 발전설비 운영 영향요소 차단)”, 2.2.2.3(발전파트장)의 “정비내용 파악, 타 기기에 미치는 파급여부” 및 「발전기술원 근무지침」 제5조(기본 근무

수칙) ③항의 “발전정지 및 출력감발과 관련된 설비에 대해 정비 작업을 할 경우, 설비부서에서 조작절차서를 작성하며, 발전파트장은 절차서를 검토·보완하고, 주변기기에 미치는 영향 검토”를 위반하였다.

(인터록 바이패스 업무절차 미준수)전반적인 이상 유무를 제대로 확인하지 않고, SIMULATION 관리대장 기록 사항을 확인하지 않은 채 시뮬레이션 조치를 승인해 주었으며, 조작요청을 조작부서에 직접 요청하지 않는 등 인터록 바이패스 조작 관련 내용 검토가 미흡하고, 업무절차를 위반하였다. 이는 「인터록 바이패스 운영관리 지침서」 4.2(운영 책임자)의 “제어설비 인터록 바이패스 운전과 원상복원에 대한 전반적인 이상 유무를 확인하고 관리”, 6.0(인터록 바이패스 운전절차 및 준수사항) 6.3의 “운영부서는 JUMPER / SIMULATION 관리대장의 기록사항을 확인” 및 6.4의 “발전파트장은 조작부서에 인터록 바이패스 조작을 요청”을 위반하였다.

그 결과, ○○○ 차장은 ††††처의 전력수급 대책기간 중 설비 안정운영 대책과 지시를 위반하여 운전 중 작업을 진행하면서도, ☢☢☢☢부 직원의 말만 믿고 설비 파급 영향을 제대로 검토하지 않는 등 PTW 검토와 확인이 부적절하여 발전설비 운영 영향 요소를 차단하지 못하였으며, 시뮬레이션 조작 관련 내용 검토가 부족하고 절차를 위반하는 등 전력 피크기간 운전 중 작업에 대한 주의 의무 및 검토에 소홀하여 ♡♡♡♡ ST ○호기를 발전정지에 이르게 한 책임이 인정되므로, 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반)와 제74조(징계) 1항 “직무상 의무 위반 또는 직무에 태만할 때”의 책임을 묻는 것이 타당하리라 사료된다.

□ ☢☢☢☢부 ◆◆ ♡♡직원 - ### 주임

주임은 '19.09.25.부터 ~ 현재까지 ♪♪♪♪본부 ♥♥발전소 ☒☒☒부에서 ST #○ 및 HRSG #◆,◆ ♡♡설비 업무를 담당하고 있다.

(본사 안정운영 대책 및 지시 미이행)전력수급 대책기간은 전사적으로 특별한 관심과 주의를 기울여 설비를 안정적으로 운영하도록 본사에서 대책을 수립하여 시달한 기간으로 피크시간대 작업은 피하고, 운전 중 정비 작업을 최소화하도록 하면서, 점검·조작·정비 관련 보고 체계를 철저히 하도록 한 기간이었다. 그런데, 본인은 '♪♪.♪♪.♪♪. MCW MOV 1대를 운전 중 교체하였으며, 동일 부서에서

‘□□.□□.□□.에도 운전 중인 설비를 조작하여 GT #◇가 기동 실패되는 사례가 있었음에도, 정비 일정을 운전 가능성이 높은 평일 낮시간대로 계획하여, 작업 시작 전부터 ST #○가 운전 중인 상황에서, MCW MOV 교체가 꼭 필요한 상황이 아님에도 발전파트장을 설득하여 MOV 교체를 강행하면서, 불시 정지 예방을 위한 충분한 검토 및 대비를 하지 않는 등 본사의 안정 운영 대책과 지시를 이행하지 않았다. 이는 발전운영실-1382(‘23.06.22.) “23년도 여름철 전력수급 대책기간 및 발전설비 안정운영 대책 알림” 및 발전운영실-1404(‘23.06.26.) “2023년도 여름철 전력수급 대책기간 중 발전기 안정운영 협조 요청”의 지시를 위반하였다.

(PTW 검토 부적절 및 발전운영관리 절차 미준수)담당 차장이 CWP와 연관 있으니 로직을 검토할 것을 2차례의 MOV 교체작업(‘23.07.11., ‘23.08.24.)시 지시하였으나, CWP 로직을 제대로 검토하지 않았으며, MOV 현 신호 상태 유지를 위한 시뮬레이션 작업만 요청하는 등 ◆◆◆◆부 담당자에게 작업 관련 정보를 충분하게 제공하지 않고, CWP 로직 검토도 요청하지 않았다. 또한 교체할 MOV 세팅 상태를 확인하지 않았으며, 작업 당일 오전 3시간 만에 K-PTW에 대해 감독 부서 검토에서 운영부서 승인을 거쳐 작업 개시까지 서둘러 이루어지는 등 K-PTW 사전 검토 시간을 충분히 갖지 않는 등, PTW 검토와 확인이 부적절하였다. 그리고 운전 중 작업이며 기존 MOV 정비 절차서에는 시뮬레이션 조치 내용이 없는 등의 사유로 별도의 간이정비 조작절차서가 필요하였으나, 작성하지 않고 작업을 진행하는 등 발전운영관리 절차를 위반하였다. 이는 「K-PTW 절차서」 1.5(역할과 책임) 1.5.5(감독부서 감독자)의 “작업검토”, 「발전운영관리 절차서」 6.3.5 나. 항의 “정상운전을 저해할 우려가 있는 정비 등의 사항 발생시 간소화 된 간이 절차서를 작성”을 위반하였다.

(인터록 바이패스 업무절차 미준수)시뮬레이션을 총 5개소를 요청하여야 하였으나, 처음에는 2개소만 요청하고, 차단기 Off 조작 후 문제가 발생하자 2개소를 추가 요청하였으며, ‘Close’ 신호 피드백은 요청하지 않는 등 시뮬레이션 사전 검토가 불충분하였고, ◆◆◆◆부 담당자에게 발전정지와 연관된 MCW MOV ‘Close’ Setting 상태 정보를 제공(본인도 인지 하지 못하고 확인하지 않았음)하지 않았으며, CWP 로직 검토 요청 없이, MOV 현신호 상태 유지를 위한 특정 사항의

시뮬레이션 조치 작업만 요청하는 등 설비 안전에 문제가 없는지 제대로 검토하지 않았고, ◆◆◆◆부 직원의 시뮬레이션 검토 및 조작 부적절에 대한 원인을 제공하였다. 또한 SIMULATION 관리대장 작성 후 시뮬레이션 요청을 운영부서에 하여야 하나 구두로 ◆◆◆◆부 직원에게 요청하였으며, 시뮬레이션에 대해 요청 부서 책임자인 담당 부장에게 보고하지 않는 등 인터록 바이패스 조작 관련 내용 검토가 미흡하고, 업무절차를 위반하였다. 이는 「인터록 바이패스 운영관리 지침서」 6.0(인터록 바이패스 운전절차 및 준수사항) 6.1의 “요청부서는 제어설비의 인터록 바이패스에 따른 공정안정운전과 설비안전에 문제가 없는지 충분히 검토” 및 6.2 “제어설비 인터록 바이패스 요청 시 요청부서는 SIMULATION 관리대장에 설비 문제점 및 조치요청자를 작성한 후 운영부서에 요청”을 위반하였다.

그 결과, ### 주임은 발전환경처의 전력수급 대책기간 중 설비 안정운영 대책과 지시를 위반하여 운전 중 작업을 진행하면서도, 설비 과급 영향 등 PTW 검토와 확인이 부적절하였으며, 시뮬레이션 조작 관련 내용 검토가 미흡하고 절차를 위반하는 등 전력 피크기간 운전 중 작업에 대한 주의 의무 및 검토에 소홀하였고, 상급자의 CWP 로직 검토 지시를 완수하지 않았으며, ○○○○부의 시뮬레이션 검토 및 조작 부적절에 대한 원인을 제공하여 ST ⊙호기를 발전정지에 이르게 한 책임이 인정되므로, 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반)와 제74조(징계) 1항 “직무상 의무위반 또는 직무에 태만할 때”의 책임을 묻는 것이 타당하리라 사료된다.

관계부서 의견 」」」」본부는 감사사항과 관련하여 감사자의 의견에 동의하고 향후 ‘「본사 지시 및 대책」 및 「인터록 바이패스 운영관리 지침서」 등 관련 근무지침 및 절차 준수 강화로 안정적인 설비 운영에 이바지하겠다’라는 의견을 내었다.

조치할 사항 」」」」」」장은 「본사 지시 및 대책」, 「K-PTW 절차서」, 「인터록 바이패스 운영관리 지침서」, 「발전운영관리 절차서」 및 「발전기술원 근무지침」을 위반하여 ♡♡♡♡ ST ⊙호기를 발전 정지에 이르게 한 직원들을 징계 조치해 주시기 바랍니다(징계). 끝.

징계 처분 요구서

↓↓↓↓ 본부장 귀하

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 부당한 일이 있었으므로
감사 직무규정 제36의 규정에 의하여 징계 처분을 요구함.

○○○○년 ○○월 ○○일

감사○○ (인)

관련자	소 속	☸☸ ♥♥발전소 ◆◆◆◆실	직 위	○직급
	사 번	☆☆☆☆☆☆☆☆	성 명	(한글) ○ ○ ○
	직무명	발전파트장		(한자)
건 명	♠♠♠♠ ST ○호기 발전정지 관련 특별조사			
내 용	위 직원은 '↓↓↓.↓↓↓.↓↓↓.↓↓↓.↓↓↓.↓↓↓.부터 ~ 현재까지 ↓↓↓↓ 본부 ♥♥발전소 ☐☐☐☐실 ☆블럭 ◇파트에서 발전파트장 업무를 담당하면서, ☼☼☼☼.☼☼☼☼.☼☼☼☼.☼☼☼☼.☼☼☼☼. ST ○호기 인적실수에 의한 발전정지와 관련하여, 발전운영실-1382('23.06.22.) “23년도 여름철 전력수급 대책 기간 및 발전설비 안정운영 대책 알림”, 발전운영실-1404('23.06.26.) “2023년도 여름철 전력수급 대책기간 중 발전기 안정운영 협조 요청”, 「K-PTW 절차서」 1.5.3의 “LOTO 적정 여부 판단 및 시행(이에 따른 발전설비 운영 영향요소 차단)”, 2.2.2.3의 “정비내용 파악, 타 기기에 미치는 파급여부”, 「발전기술원 근무지침」 제5조 ③항의 “설비부서에서 조작절차서를 작성하며, 발전파트장은 절차서를 검토·보완하고, 주변기기에 미치는 영향 검토”, 「인터록 바이패스 운영관리 지침서」 4.2의 “인터록 바이패스 운전과 원상복원에 대한 전반적인 이상 유무를 확인하고 관리”, 6.3의 “운영부서는 JUMPER / SIMULATION 관리대장의 기록사항을 확인” 및 6.4의 “발전파트장은 조작부서에 인터록 바이패스 조작을 요청” 을 위반함. 그 결과, ○○○ ☆장은 ○○○○처의 전력수급 대책기간 중 설비 안정운영 대책과 지시를 위반하여 운전 중 작업을 진행하면서도, ☐☐☐☐부 직원의 말만 믿고 설비 파급 영향을 제대로 검토하지 않는 등 PTW 검토와 확인이 부적절하여 발전설비 운영 영향 요소를 차단하지 못하였으며, 시뮬레이션 조작 관련 내용 검토가 부족하고 절차를 위반하는 등 전력 피크기간 운전 중 작업에 대한 주의 의무 및 검토에 소홀하여 ♠♠♠♠ ST ○호기를 발전정지에 이르게 한 책임이 인정되므로, 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반)와 제74조(징계) 1항 “직무상 의무 위반 또는 직무에 태만할 때” 의 책임을 묻는 것이 타당함. ※ 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반) 1항 및 제74조(징계) 1항			

징계 처분 요구서

↓↓↓↓ 본부장 귀하

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 부당한 일이 있었으므로
감사 직무규정 제36의 규정에 의하여 징계 처분을 요구함.

○○○○년 ○○월 ○○일

감사○○ (인)

관련자	소 속	☸☸ ♥♥발전소 □□□□□부	직 위	◆직급
	사 번	□□□□□□□□□□	성 명	(한글) ○ ○ ○
	직무명	ST#○ 전기감독		(한자)
건 명	♠♠♠♠ ST ○호기 발전정지 관련 특별조사			
내 용	위 직원은 '19.09.25.부터 ~ 현재까지 ↓↓↓↓ 본부 ♥♥발전소 □□□□□부에서 ST #○ 및 HRSG #□,□ 전기설비 업무를 담당하면서, ☢☢☢☢.☢☢☢☢.☢☢☢☢. ♠♠♠♠ ST ○호기 인적실수에 의한 발전정지와 관련하여, 발전운영실-1382('23.06.22.) “23년도 여름철 전력수급 대책기간 및 발전설비 안정운영 대책 알림”, 발전운영실-1404('23.06.26.) “2023년도 여름철 전력수급 대책기간 중 발전기 안정운영 협조 요청”, 「K-PTW 절차서」 1.5.5의 “작업검토 ”, 「발전운영관리 절차서」 6.3.5 나.항의 “간소화 된 간이절차서 작성”, 「인터록 바이패스 운영관리 지침서」 6.1의 “ 제어설비의 인터록 바이패스에 따른 공정안정운전과 설비 안전에 문제가 없는지 충분히 검토” 및 6.2의 “SIMULATION 관리대장에 설비 문제점 및 조치요청자를 작성한 후 운영부서에 요청” 을 위반함. 그 결과, ### ♥♥은 발전환경처의 전력수급 대책기간 중 설비 안정 운영 대책과 지시를 위반하여 운전 중 작업을 진행하면서도, 설비 파급 영향 등 PTW 검토와 확인이 부적절하였으며, 시뮬레이션 조작 관련 내용 검토가 미흡하고 절차를 위반하는 등 전력 피크기간 운전 중 작업에 대한 주의 의무 및 검토에 소홀하였고, 특히 상급자의 CWP 로직 검토 지시를 완수하지 않았고, ♠♠♠♠부의 시뮬레이션 검토 및 조작 부적절에 대한 원인을 제공하여 ST ○호기를 발전정지에 이르게 한 책임이 인정되므로, 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반)와 제74조(징계) 1항 “직무상 의무위반 또는 직무에 태만할 때” 의 책임을 묻는 것이 타당함.			
	※ 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반) 1항 및 제74조(징계) 1항			

경고 처분 요구서

↓↓↓↓본부장 귀하

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 부당한 일이 있었으므로
감사 직무규정 제36의 규정에 의하여 경고 처분을 요구함.

○○○○년 ○○월 ○○일

감사○○ (인)

관련자	소 속	☘☘ ♥♥발전소 □□□□부	직 위	◆직급
	사 번	□□□□□□□□□□	성 명	(한글) ○ ○ ○
	직무명	●●기술부장		(한자)
건 명	♠♠♠♠ ST ○호기 발전정지 관련 특별조사			
내 용	위 직원은 ‘☘☘.☘☘.☘☘.부터 ~ 현재까지 ↓↓↓↓본부 ♥♥발전소 □□□□부에서 ○○설비 총괄 업무를 담당하면서, □□□□.□□.□□. ♠♠♠♠ ST ○호기 인적실수에 의한 발전정지와 관련하여, 발전운영실-1382(‘23.06.22.) “23년도 여름철 전력수급 대책기간 및 발전설비 안정운영 대책 알람”, 발전운영실-1404(‘23.06.26.) “2023년도 여름철 전력수급 대책기간 중 발전기 안정운영 협조 요청”, 「K-PTW 절차서」 1.5.4의 “PTW 검토 및 발행” 및 「발전운영관리 절차서」 6.3.5 나.항의 “정상운전을 저해할 우려가 있는 정비 등의 사항 발생시 간소화 된 간이절차서 작성”을 위반함. 그 결과, □□□□ □□은 발전환경처의 전력수급 대책기간 중 설비 안정 운영 대책과 지시 이행을 위한 관리감독에 소홀하고, 해당 작업과 관련하여 충분한 검토 및 주의 조치를 요구하지 않는 등 K-PTW 검토와 확인이 부적절하였으며, 간이정비 조작절차서 작성을 지시하지 않는 등, 전력 피크기간 작업에 대한 주의 의무 및 검토에 소홀하여, ♠♠♠♠ ST ○호기를 발전정지에 이르게 한 책임이 인정되므로, 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반)의 책임을 묻는 것이 타당함.			
	※ 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반) 1, 2항			

경고 처분 요구서

↓↓↓↓ 본부장 귀하

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 부당한 일이 있었으므로
감사 직무규정 제36의 규정에 의하여 경고 처분을 요구함.

○○○○년 ○○월 ○○일

감사○○ (인)

관련자	소 속	♀♀ ♥♥발전소 □□□□부	직 위	◆직급
	사 번	□□□□□□□□□□	성 명	(한글) ○ ○ ○
	직무명	ST ●●●장		(한자)
건 명	♠♠♠♠ ST ○호기 발전정지 관련 특별조사			
내 용	위 직원은 ‘□□.□□.□□.부터 ~ 현재까지 ↓↓↓↓ 본부 ♥♥발전소 □□□□부에서 ST 및 HRSG ○○설비 업무를 담당하면서, □□□□.□□.□□. ♠♠♠♠ ST ○호기 인적실수에 의한 발전정지와 관련하여, 발전운영실-1382(‘23.06.22.) “23년도 여름철 전력수급 대책 기간 및 발전설비 안정운영 대책 알림”, 발전운영실-1404(‘23.06.26.) “2023년도 여름철 전력수급 대책기간 중 발전기 안정운영 협조 요청”, 「K-PTW 절차서」 1.5.5의 “작업검토 ” 및 「발전운영관리 절차서」 6.3.5 나.항의 “정상운전을 저해할 우려가 있는 정비 등의 사항 발생시 간소화 된 간이절차서 작성” 을 위반함. 그 결과, ♥♥♥ ◆◆은 발전환경처의 전력수급 대책기간 중 설비 안정 운영 대책과 지시를 위반하여 운전 중 작업을 진행하면서도, 설비 파급 영향 등 PTW 검토와 확인이 부적절하였으며, 간이정비조작절차서 작성 없이 작업을 진행시키는 등, 전력 피크기간 운전 중 작업에 대한 주의 의무 및 검토에 소홀하여, ♠♠♠♠ ST ○호기를 발전정지에 이르게 한 책임이 인정되므로, 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반)의 책임을 묻는 것이 타당함. ※ 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반) 1, 2항			

경고 처분 요구서

↓↓↓↓ 본부장 귀하

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 부당한 일이 있었으므로
감사 직무규정 제36의 규정에 의하여 경고 처분을 요구함.

○○○○년 ○○월 ○○일

감사○○ (인)

관련자	소 속	☼☼ ♥♥발전소 □□□□부	직 위	◆직급
	사 번	□□□□□□□□□□	성 명	(한글) ○ ○ ○
	직무명	HRSG#3,4 제어 감독		(한자)
건 명	☼☼☼☼ ST ○호기 발전정지 관련 특별조사			
내 용	위 직원은 '□□.□□.□□.부터 ~ 현재까지 ↓↓↓↓ 본부 ♥♥발전소 ☼☼☼☼부에서 HRSG #○,○ □□설비 업무를 담당하면서, ☼☼☼☼.☼☼.☼☼. ☼☼☼☼ ST ○호기 인적실수에 의한 발전정지와 관련하여, 발전운영실-1382('23.06.22.) “23년도 여름철 전력수급 대책 기간 및 발전설비 안정운영 대책 알림” , 발전운영실-1404('23.06.26.) “2023년도 여름철 전력수급 대책기간 중 발전기 안정운영 협조 요청” 및 「인터록 바이패스 운영관리 지침서」 6.5의 “조작요청이 오면 조작 부서는 인터록 바이패스 조작 시 다시 한 번 확인” 을 위반함. 그 결과, ○○○ ◆◆은 발전환경처의 전력수급 대책기간 중 설비 안정 운영 대책과 지시를 위반하여 운전 중 작업을 진행하면서도, □□ □□부 직원의 요청 사항만 검토하고, 설비 과급 영향에 대해 충분히 검토하지 않았으며, 상급자에게 보고 없이 작업을 진행하면서도 시물레이션 조작 관련 내용 검토가 미흡하고 절차를 위반하는 등 전력 피크 기간 운전 중 작업에 대한 주의 의무 및 검토에 소홀하여 ☼☼☼☼ ST ○호기를 발전정지에 이르게 한 책임이 인정되므로, 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반)의 책임을 묻는 것이 타당함. ※ 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반) 1항			

주의 처분 요구서

↓↓↓↓ 본부장 귀하

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 부당한 일이 있었으므로
감사 직무규정 제36의 규정에 의하여 주의 처분을 요구함.

○○○○년 ○○월 ○○일

감사○○ (인)

관련자	소 속	♣♣ ♥♥발전소 □□□□□부	직 위	◆직급
	사 번	□□□□□□□□□□	성 명	(한글) ○ ○ ○
	직무명	●●기술부장		(한자)
건 명	♠♠♠♠ ST ○호기 발전정지 관련 특별조사			
내 용	위 직원은 '□□.□□.□□.부터 ~ 현재까지 ↓↓↓↓본부 ♥♥발전소 ♣♣♣♣부에서 제어설비 총괄 업무를 담당하면서, ○○○○.○○.○○. ♠♠♠♠ ST ○호기 인적실수에 의한 발전정지와 관련하여, 발전운영실-1382('23.06.22.) “23년도 여름철 전력수급 대책기간 및 발전설비 안정운영 대책 알림” 및 발전운영실-1404('23.06.26.) “2023년도 여름철 전력수급 대책기간 중 발전기 안정운영 협조 요청”을 위반함. 그 결과, ○○○ ◆◆은 관리자로서 경각심이 부족하고, 부서원들의 관리와 감독에 소홀하여, 전력수급 대책기간 ♠♠♠♠ ST ○호기를 발전정지에 이르게 한 책임이 인정되므로, 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반)의 책임을 묻는 것이 타당함. ※ 「취업규칙」 제10조(성실의무 위반) 2항			