

한전KDN(주) 상임감사

시정·개선요구

제 목 보호구역 중요도에 따른 구분 관리 미흡
소 관 부 서 □□□□실
조 치 부 서 □□□□실(▷▷▷▷부)
구 분 보안관리(일반보안)
내 용

1. 업무 개요

□□□□실(▷▷▷▷부)은 매년 조직개편 및 인사이동 시 보호구역 지정·해제 및 책임자를 선정하여 관리·운영하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「일반보안 절차서」 6.6(보호구역의 지정)에 따르면 보안책임자는 비밀 및 중요 시설(장비 및 자재포함)을 보호하기 위하여 필요한 장소에 일정한 범위를 정하여 보호구역을 설정하고, 보호구역은 그 중요도에 따라 제한지역, 제한구역 및 통제 구역으로 구분하고, 일반보안담당부서는 보호구역 지정을 요청받으면 내부검토를 통해 필요성이 인정될 경우 보호구역으로 지정하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 보호구역은 제한지역(연구동), 제한구역(임원진 집무실, 도면 및 중요문서

보관소, 기계실 및 전원실, 실험실 및 연구원 개발실, 전산실 및 ■■■실, 상황실, ■■■■■ SW종합유지관리센터, 보안컨설팅룸), 통제구역(비상계획상황실, 통합관제실)으로 정의하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▷▷▷▷부는 20xx. x. x. “20xx년 상반기 보호구역 지정·해제 및 보호구역 관리책임자 선정” 문서를 통해 [표]와 같이 회사 내 xx개 보호구역을 지정하면서 중요도에 따른 제한지역, 제한구역, 통제구역을 구분하여 문서화하지 않았다.

그리고 「직제규정시행세칙」에 따라 조직이 신설·폐지되었음에도 「일반보안 절차서」의 보호구역 지정 현황을 현행화하지 않았다.

그 결과 출입통제 운영 부실 등으로 물리적 보안정책에 위배되거나 출입자 관리 소홀로 운영·관리상 문제점이 발생할 우려가 있다.

따라서 ▷▷▷▷부는 보호구역을 중요도에 따라 명확하게 문서화하여 관리하고, 관련 절차서를 현행화할 필요가 있다.

[표] 보호구역 지정 현황

위 치		부 서	문서화 내용	실제 운영현황	비고
○○			미구분	제한구역	현행화 필요
			미구분	제한구역	현행화 필요
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	현행화 필요
			미구분	제한구역	현행화 필요
			미구분	제한구역	현행화 필요
			미구분	제한구역	현행화 필요
			미구분	제한구역	현행화 필요
			미구분	제한구역	현행화 필요
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	
			통제구역	통제구역	비상시 운영
			통제구역	통제구역	
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	
○○○			미지정	제한지역	현행화 필요
			미지정	제한지역	현행화 필요
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	
			미구분	제한구역	현행화 필요
			미구분	제한구역	현행화 필요
○○ 외			미구분	제한구역	현행화 필요
			미구분	제한구역	현행화 필요
			미구분	제한구역	현행화 필요

출처: “20xx년 상반기 보호구역 지정·해제 및 보호구역 관리책임자 선정(20xx. x. x.)” 관련 첨부 재구성

관계부서 의견

▷▷▷▷부는 매년 회사 내 보호구역 지정·해제 및 책임자 선정 시 중요도에 따라 명확하게 문서로 구분하지 않은 것은 인정하나, 별도로 관리하는 출입관리 시스템에는 중요도에 따라 보호구역으로 구분하여 운영하고 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□실장은

- ① 보호구역 지정·해제 및 관리책임자를 선정할 경우 해당 보호구역(제한지역, 제한구역, 통제구역)을 명확하게 문서화하여 관리·운영하기 바랍니다.(시정)
- ② 「일반보안 절차서」내 보호구역 지정 현황을 「직제규정시행세칙」에 따라 현행화하기 바랍니다.(개선)