

현지조치사항 내역서

감사반장: ▷▷▷▷▷장 ○○○ (인)

감사기간: XXXX. X. XX.~XX., X. X.~X.

부서장: □□□□□장 ○○○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2025 -006- 현09	○ 자재창고 관리 미흡 - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제21조(통로의 설치)에 따르면, 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 하며 통로의 주요 부분에 통로 표시를 하고 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 한다. - 그러나, □□□□□ 툼툼(X층 X곳, 사옥 외 X곳)를 점검한 결과 사옥 X층 창고는 툼툼에 사용자재가 적재되어 있고 툼툼 툼툼가 되어있지 않아 작업자 툼툼확보가 용이하지 않았다.	○ □□□□□장은 창고에 자재 적재시 툼툼툼 툼툼를 반드시 확보하고 툼툼 툼툼를 통해 통로를 식별할 수 있도록 조치하고, 하중이 한쪽에 치우치지 않게 적재하도록 조치 및 직원 안전교육을 시행하기 바랍니다.	결과 미회보