

현지조치사항내역서

감사반장 : ◇◇◇◇◇◇ ○ ○ ○ (인)

감사기간 : xxxx. x. xx.~xxxx. x. xx. 부서장 : □□□□□□ ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2025- 004- 현05	○ 자재창고 관리 미흡 - □□□□□(◎◎◎◎ 포함)는 ㄷㄷㄷㄷ, ㄴㄴㄴㄴ, < < < < 사업팀 관련 x개의 자재창고를 관리하고 있다. - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제21조 (통로의 설치)에 따르면, 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 하며 통로의 주요 부분에 통로 표시를 하고 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 한다. - 그러나 ◎◎◎◎는 창고 통로에 사용자재가 적재되어 있고 통로 표시가 되어있지 않아 작업자 통로확보가 용이하지 않았다.	○ □□□□□□은 창고의 보행통로를 확보하고, 표시를 통해 통로를 식별할 수 있도록 창고 환경을 개선하기 바랍니다.	결과 미회보